

20.8.2021

Ohjeistus käytöstä poistettavien Gebwell Oy:n valmistamien laitteiden kierrätykseen

Gebwell lämpöpumput

Lämpöpumpun kylmäaineet tulee poistaa valtuutetun kylmäaineasentajan toimesta.

Suosittellemme kylmäaineiden regenerointia. Muutoin kylmäaineet on hävitettävä vaarallisina jätteinä paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Liuos- ja latauspiirin sisällä olevat nesteet tulee kierrättää asianmukaisella tavalla.

Lämpöpumpun öljyt otetaan talteen ja hävitetään vaarallisina jätteinä paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Tyhjennetyt lämpöpumpun voi palauttaa SER-jätteen vastaanottopisteeseen.

Lisätietoja vastaanottopisteistä www.elker.fi

Suomeen toimitetuista lämpöpumpusta ja pakkausmateriaaleista on maksettu asianmukaiset kierrätysmaksut.

Gebwell G-Energy varaajat

Varaajien irtoeristeet tulee kierrättää paikallisen jäteohjeen mukaisesti.

SER-osat, esim. sähkövastukset, toimitetaan SER-jätteiden erilliskeräykseen.

Muut osat kierrätetään komponenttien materiaalista riippuen paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Gebwell G-Power kaukolämmönjakokeskukset

SER-osat, eli tuntoelimet, säätimet ja muut sähkökomponentit on toimitettava SER-jätteiden erilliskeräykseen.

Muut osat komponenttien kierrätetään materiaalista riippuen asianmukaisesti kierrättäen.