

***GEBWELL***

# Asennusohje

Aries maalämpöpumppu



[WWW.GEBWELL.FI](http://WWW.GEBWELL.FI)



## Sisällys

<b>1</b>	<b>TAKUU</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>ASENNUSPÖYTÄKIRJA:</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>MAALÄMPÖ JA MAAVILENNYS</b> .....	<b>8</b>
3.1	Maasta johdettu lämpöenergia .....	8
3.2	Maaviennys .....	8
3.3	Lämpöpumpun toimintaperiaate .....	8
3.4	Lämmitystoiminnot .....	10
3.5	Säästövinkkejä .....	11
<b>4</b>	<b>TÄRKEÄÄ</b> .....	<b>11</b>
4.1	Sarjanumero .....	11
4.2	Turvallisuusohjeet .....	12
4.3	Vaaralliset aineet .....	12
<b>5</b>	<b>TOIMITUS JA KÄSITTELY</b> .....	<b>12</b>
5.1	Toimituksen sisältö .....	12
5.2	Valinnaiset lisävarusteet .....	12
5.3	Säilytys .....	12
5.4	Kuljettaminen .....	12
5.5	Etuoven käsittely .....	12
5.6	Ohjauskeskuksen kannen irrotus .....	13
5.7	Kompressorimoduulin ulosvetäminen .....	13
5.8	Pakkauksen poisto .....	14
5.9	Kylmämoduulin avaaminen – Aries 12C .....	15
5.10	Romutus .....	15
5.11	Lämpöpumpun sijoituspaikka .....	15
<b>6</b>	<b>MITAT JA PUTKIKYTKENNÄT</b> .....	<b>16</b>
6.1	Putkikytkennät Aries 6 ja Aries 12 .....	16
6.2	Putkikytkennät Aries 12C .....	17
6.3	Lämpöpumpun mitat .....	18
6.4	Lämpöpumpun komponentit .....	20
6.5	Lämpöpumpun anturit .....	22
<b>7</b>	<b>PUTKIASENNUS</b> .....	<b>23</b>
7.1	Lämmönkeruupiiri .....	23
7.2	Lämpöjohtopiiri .....	25
7.3	Käyttövesijärjestelmä .....	29
<b>8</b>	<b>SÄHKÖLIITÄNNÄT</b> .....	<b>33</b>
8.1	Yleistä .....	33
8.2	Sähkönsyöttö .....	33
8.3	Anturien kytkeminen .....	33
8.4	Käyttövesikiertopumpun kytkentä .....	34
8.5	Jatkohälytys .....	34
8.6	Ulkoinen ohjaus keruupumpulle .....	34
8.7	Lisävarusteiden liittäminen .....	34
8.8	Laajennuskortin liittäminen .....	35
8.9	Lämmityksen säätöryhmä (lisävaruste) .....	35
<b>9</b>	<b>TÄYTTÖ</b> .....	<b>35</b>
9.1	Lämmitys- ja käyttövesipuolen täyttö .....	35
9.2	Keruupiirin täyttö .....	35
9.3	Keruupiirin paineistaminen .....	36
9.4	Keruupiirin painekoe .....	36
<b>10</b>	<b>TARKISTUKSET ENNEN LÄMPÖPUMPUN KÄYNNISTYSTÄ</b> .....	<b>36</b>
10.1	Varaajan kierukan ilmaaminen .....	36
<b>11</b>	<b>LÄMPÖPUMPUN KÄYNNISTYS LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄSTÄ</b> .....	<b>37</b>
<b>12</b>	<b>LÄMPÖPUMPUN KÄYNNISTYS GEBWELL SMART SOVELLUKSELLE</b> .....	<b>37</b>
12.1	Gebwell Smart käyttöliittymän lataaminen .....	37
12.2	Asentajaksi rekisteröityminen .....	37
12.3	Kirjautuminen sovellukseen .....	38
12.4	Lämpöpumpun tunnistus .....	39
12.5	Liittyminen lämpöpumpun Wifi verkkoon .....	39
12.6	Lämpöpumpun Wifi asetusten syöttäminen älylaitteeseen .....	39
12.7	Laitetestaus ja lämpöpumpun käynnistys .....	42
12.8	Asetukset - lämmitys .....	45
12.9	Asetukset – käyttövesi .....	45

12.10	Wifi yhteys vai mobiilidata .....	46
12.11	Käyttö ilman keruupiiriä ja työmaa-aikainen käyttö .....	47
12.12	Ilmaus.....	47
<b>13</b>	<b>LÄMPÖPUMPUN ASETUKSET.....</b>	<b>48</b>
13.1	Lämpöpumppu .....	48
13.2	Lämminkäyttövesi.....	48
13.3	Lämmityspiiri 1 / 2 / 3.....	49
13.4	Jäähdytyspiiri .....	50
13.5	Huoltovalikko.....	50
13.6	LANGATTOMAT ANTURIT.....	51
<b>14</b>	<b>LÄMPÖPUMPUN KUNNOSSAPITO JA HUOLTO.....</b>	<b>52</b>
14.1	Tarkastukset .....	52
14.2	Lämminvesivaraajan (LVV1) tyhjennys .....	52
14.3	Lämmitysjärjestelmän tyhjennys.....	52
14.4	Keruupiirin tyhjennys.....	52
<b>15</b>	<b>HÄIRIÖT .....</b>	<b>53</b>
15.1	Häilytykset .....	53
15.2	Vian etsintä .....	53
15.3	Vianetsintätaulukko.....	54
<b>16</b>	<b>TEKNISET TIEDOT .....</b>	<b>56</b>
<b>17</b>	<b>Suoritusarvokuvaajat .....</b>	<b>57</b>
<b>18</b>	<b>ESIMERKKIARVOT LÄMPÖPUMPUN SÄÄTÖIHIN ERI LÄMMITYSVERKOSTOILLE .....</b>	<b>58</b>
<b>19</b>	<b>HUOLTOKIRJA .....</b>	<b>59</b>
<b>20</b>	<b>ENERGIAMERKIT .....</b>	<b>60</b>

**LIITE 1: TUOTETIEDOT**

**LIITE 2: VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**

**LIITE 3: GEBWELL CLI VALIKKORAKENNE**

**LIITE 4: SÄHKÖKAAVIO**

**SÄILYÄ KÄYTTÖOHJEET LAITTEEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ!**

Ohjeeseen tulee perehtyä huolellisesti ennen laitteen asennusta, säätöä tai huoltoa. Annettuja ohjeita tulee noudattaa. Pyydä asentajaa täyttämään asennuspöytäkirja. Pöytäkirja on edellytys valmistajan takuun voimassaololle.

Täytä alla olevat tiedot. Mikäli laitteeseen tulee häiriöitä, niin nämä tiedot tulee olla saatavilla.

Maalämpöpumpun malli:	Sarjanumero:
Putkiliike:	Nimi:
Asennuspäivämäärä:	Puh.nro:
Sähköasentaja:	Nimi:
Asennuspäivämäärä:	Puh.nro:



**MERKINTÄ:**

CE-merkki on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote on EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen. Gebwell Oy vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkin tarkoituksena on helpottaa tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla.

# 1 TAKUU

Gebwell Oy

Patruunapolku 5, 79100 LEPPÄVIRTA, puh 020 1230 800, info@gebwell.fi

myöntää tuotteelle,

## Aries maalämpöpumppu

seuraavansisältöisen valmistus- ja materiaalivikoja koskevan takuun.

### Takuuaika ja voimaantulo

Lämpöpumpulle myönnetään kahden (2) vuoden takuu laskien tuotteen ostopäivämäärästä. Lämpöpumpulle on mahdollista saada kolmen (3) vuoden lisätakuu. Kolmen vuoden lisätakuu myönnetään Gebwell Oy:n valtuuttaman asennusliikkeen asentamalle maalämpöpumpulle, joka rekisteröidään puolen vuoden kuluessa pumpun asennuksesta. Lisätakuu ei koske maalämpöjärjestelmään mahdollisesti kuuluvia lisävarusteita tai muita järjestelmän osia. Takuun alkamisajankohta on todistettava ostokuitilla, mikäli kuittia ei ole esittää, takuun katsotaan alkaneen tehtaan toimituspäivämäärästä. Mikäli lämpöpumpun toimituspäivämäärän ja laskutuspäivämäärän välillä on yli kuukausi, katsotaan takuun alkavan kuukauden päästä toimituspäivämäärästä.

Maalämpöpumpun asentaja / jälleenmyyjä täyttää käyttöohjeen asennuspöytäkirjan ja käy sen yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Molemmat osapuolet todistavat läpikäyneensä pöytäkirjan ja hyväksyvät asennuksen täyttämällä vastaavat tiedot Gebwell Oy:n nettisivuilla sijaitsevaan rekisteröintilomakkeeseen. Rekisteröinti lisää takuuaikaa kolmella vuodella. Asiakkaalle lähetetään rekisteröinnistä vahvistus sähköpostilla. Mikäli vahvistusta ei tule, voi asiakas pyytää sen erikseen Gebwell Oy:ltä. Lisätakuu ei ole voimassa, mikäli asennuspöytäkirjaa ei ole täytetty asianmukaisesti.

### Takuun sisältö

Takuuseen sisältyvät takuuaikana tässä tuotteessa ilmenneet valmistus- ja raaka-aineviat, sekä laitteen kuntoon saattamisesta aiheutuneet suorat kustannukset.

Ostaja vastaa toimitus- ja käyttöönottopäivän välisenä aikana säilytysolosuhteiden laitteille mahdollisesti aiheuttaneista vioista (katso asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja; säilytys).

### Takuun rajoitukset

Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia kuluja (matka, energia yms.), viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, ostajan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä kustannuksia.

Tämä takuu on annettu edellyttäen että tuote toimii normaaleissa käyttöolosuhteissa ja että käyttöohjetta noudatetaan huolellisesti. Takuun antajan vastuu on rajoitettu näiden ehtojen mukaisesti, eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, jotka tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle.

Takuu ei koske toimitetussa tuotteessa olevan virheen aiheuttamia suoria henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Takuu edellyttää, että asennuksessa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä, yleisesti hyväksyttyä asennustapaa ja tuotteen valmistajan antamia asennusohjeita.

Takuu ei kata tai ole voimassa mikäli tuotetta käytetään millään muulla kuin mitoituksen vaatimalla tavalla.

Asiakas on velvollinen tekemään tuotteelle silmämääräisen tarkastuksen ennen asennusta eikä selkeästi viallista tuotetta saa asentaa

Lisätakuun edellytyksenä on, että rekisteröinti suoritetaan puolen vuoden sisällä asennuksesta.

### Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet

- tuotteen kuljetuksesta
- tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta, käyttöohjeiden tai hoidon laiminlyönnistä
- takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihtelusta (jännitevaihtelut saavat olla korkeintaan +/- 10%), ukkosesta, tulipalosta tai vahinkotapauksista, muiden kuin valtuutettujen huoltoliikkeiden suorittamista korjauksista, huollosta tai rakennemuutoksista
- asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirjan vastaisesta tai muuten virheellisestä tuotteen asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle.

Takuuseen ei sisälly tuotteen toimintakunnon kannalta merkityksettömien vikojen, kuten pintanaarmujen, korjaaminen. Takuuseen eivät sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeissa esitetyt säädöt, käyttöopastuskäynnit, hoito ja puhdistustoimenpiteet eivätkä sellaiset työt, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönnistä tai näiden selvittelyistä asennuskohteessa.

Suomen Metalliteollisuusyhdistyksen ja Kuluttajaneuvoston yhteisen suosituksen mukaisia takuuehtoja noudatetaan niiltä osin, joita edellä ei ole erikseen mainittu.

Osa Aries lämpöpumpun ominaisuuksista vaatii mobiilidatayhteyden (3G/4G tms). Mikäli Aries asennetaan sellaiseen paikkaan, missä on huono tai olematon mobiilidatayhteys, ei Gebwell voi taata kaikkien ominaisuuksien toimintaa (esim. etäyhteys).

Gebwell ei vastaa mobiilidatan toimivuudesta, ja mikäli toimivuutta halutaan parantaa esim. vahvistimilla, ei Gebwell vastaa näistä kuluista.

### Takuu raukeaa, jos tuotetta

- korjataan tai muutetaan ilman Gebwell Oy:n lupaa
- käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu
- varastoidaan kosteassa tai muulla tavalla sopimattomassa tilassa (ks. asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja).

### Toimenpiteet vian ilmetessä

Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan viipymättä (normaalisti 14 päivän kuluessa) ilmoitettava tästä tuotteen myyneelle valtuutetulle Gebwell -jälleenmyyjälle. Tällöin on ilmoitettava,

mistä tuotteesta on kyse (tuotemalli, sarjanumero), vian laatu mahdollisimman tarkasti sekä olosuhteet, jossa vika on syntynyt ja/tai ilmenee. Luovutushetkellä asianmukaisesti täytetty takuulomake on pyydyttävä esitettävä. Takuuajan jälkeen vetoaminen takuuajaiseen ilmoitukseen ei ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti takuuajana.

Ilmoitus on tehtävä välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen. Jos ilmoitusta ei tehdä välittömästi, kun asiakas on havainnut virheen tai kun ostajan olisi pitänyt havaita virhe, ostaja menettää oikeuden vedota tähän takuuseen.

### **Huoltopalvelu Suomessa**

Tämän tuotteen takuuajaisen sekä sen jälkeisen huollon suorittaa Suomessa valmistajan valtuuttama huolto-organisaatio koko lämpöpumpun taloudellisen käyttöajan edellyttämän ajan.

### **Miten huoltotilaus tehdään**

Takuukorjaukset, huoltopyynnot ja varaosatilaukset osoitetaan ensisijaisesti suoraan tuotteen myyneelle/toimittaneelle valtuutetulle Gebwell -jälleenmyyjälle. Ennen huoltotilauksen tekoa on varmistettava seuraavat asiat:

- lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja huolellisesti ja harkitse, oletko toiminut konetta käyttäessäsi ohjeiden edellyttämällä tavalla
- varmistu ennen takuukorjauspyyntöä siitä, että takuuajaa on jäljellä, lue huolellisesti takuehdot ja selvitä tuotteen malli- ja sarjanumerot
- kaikki palautettavaan laitteeseen kuuluvat osat on oltava mukana
- palautettavan laitteen tulee olla suljettu niin, ettei sen käsittely aiheuta terveys- tai ympäristöhaittoja.

Takuun perusteella vaihdettu laite on laitevalmistajan omaisuutta. Gebwell Oy pidättää oikeuden päättää kuinka, missä ja kuka suorittaa valmistajan vastuulle kuuluvan korjauksen tai vaihdon.

Gebwell Oy ei vastaa väärin asennetun laitteen rikkoutumisesta.

Laitteen saa korjata vain Gebwell Oy:n osoittama ammattilainen. Virheelliset korjaukset ja asetukset voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjälle, koneen rikkoutumisen ja heikentää koneen hyötysuhdetta. Jälleenmyyjän tai huoltoedustajan käynti ei ole ilmainen edes takuuajana, mikäli laitteelle joudutaan tekemään korjausta virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai säädöstä johtuen.

## 2 ASENNUSPÖYTÄKIRJA:

Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Asennuspöytäkirja tulee täyttää ennen laitteiston luovutusta loppukäyttäjälle. Täytetty asennuspöytäkirja on myös takuun voimassaolon ehto.

Tarkis- tettu	Kuvaus	Huomio
	<b>LÄMMÖNKERUPIIRI:</b>	
	Kiertosuunta tarkistettu	
	Järjestelmä koeponnistettu	
	Järjestelmä huuhdeltu	
	Järjestelmä ilmattu	
	Keruupiirin nestemäärä	
	Keruupiirin käyttöpaine _____ bar	
	Suodatin tarkastettu / puhdistettu	
	Paisunta-astia	
	Paisunta-astian esipaine (0,5 bar)	
	Suodatin / virtaussuunta	
	Varoventtiili tarkastettu	
	Sulkuventtiilit tarkastettu	
	Keruupiirin pituus _____ m	
	- Mikäli useampi lenkki, merkitse pituudet _____ m	

Tarkastaja \_\_\_\_\_ pvm

	<b>LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ:</b>	
	Järjestelmä täytetty	
	Lämmitysjärjestelmän käyttöpaine _____ bar	
	Varaajan kierukka täytetty / ilmattu (kierukkavaraaja)	
	Järjestelmä koeponnistettu	
	Järjestelmä huuhdeltu	
	Järjestelmä ilmattu	
	Varoventtiili	
	Kalvopaisunta-astia	
	Kalvopaisunta-astian esipaine	
	Suodatin tarkastettu / puhdistettu	
	Painemittari	
	Sulkuventtiilit	
	Täyttöventtiili	
	Puskurivaraaja	
	Lämmityspiirien ohjaus aseteltu	
	Kiertovesipumput	
	Pumppujen pyörimissuunta	
	Toimilaitteet	

Tarkastaja \_\_\_\_\_ pvm

	<b>KÄYTTÖVESI:</b>	
	Järjestelmä täytetty	
	Järjestelmä koeponnistettu	
	Järjestelmä huuhdeltu	
	Varoventtiili	
	Painemittari	
	Puskurivaraaja	
	Lämpimänveden kierto	

Tarkastaja \_\_\_\_\_ pvm

Tarkis- tettu	Kuvaus	Huomio
	<b>SÄHKÖ:</b>	
	Kiinteistön varokkeet	
	Lämpöpumpun varokkeet	
	Vaihejärjestys	
	Sähkönsyöttö	
	Säätöryhmä (-t)	
	Menovesianturi (-t)	
	Huoneanturi	
	Ulkolämpötila-anturi	

Tarkastaja \_\_\_\_\_ pvm

	<b>SÄÄDIN:</b>	
	Lämmityspiirin huoneasetusarvo	
	Lämmityskäyrän kaltevuus aseteltu	
	Lämmityspiirin menoveden minimi asetusarvo	
	Lämmityspiirin menoveden maksimi asetusarvo	

Tarkastaja \_\_\_\_\_ pvm

	<b>YLEISTÄ:</b>	
	Kytännät asennusohjeen mukaisesti	
	Litosten tiiveys	
	Laitte käynnistetty ohjeen mukaisesti	
	Koneen toimintaa seurattu paikan päällä 30 minuuttia	

Tarkastaja \_\_\_\_\_ pvm

	<b>LOPPUKÄYTTÄJÄN OPASTUS:</b>	
	Maapiirin nesteeseen lisääminen	
	Lämmitysjärjestelmän paineen lisääminen	
	Lämmityksen säätökäyrän asettaminen	
	App-käyttöliittymän opastaminen	

Tarkastaja \_\_\_\_\_ pvm

**HUOM!** Rekisteröimällä maalämpöpumpun puolen vuoden kuluessa asennuksesta saa laitteelle viiden vuoden takuun. Rekisteröi asentamasi lämpöpumppu kotisivuillamme osoitteessa [www.gebwell.fi/rekisteroi-maalampopumppu/](http://www.gebwell.fi/rekisteroi-maalampopumppu/). Rekisteröintisivulle pääsee myös älypuhelimella alla olevan QR-koodin kautta. Mikäli rekisteröinti ei onnistu, ota yhteyttä Gebwell Oy:n vaihteeseen 020 1230 800.



[www.gebwell.fi/rekisteroi-maalampopumppu/](http://www.gebwell.fi/rekisteroi-maalampopumppu/)


## 3 MAALÄMPÖ JA MAAVIILENNYS

Hyvin suunniteltu ja oikein mitoitettu maalämpöjärjestelmä on käyttökustannuksiltaan edullinen ja energiatehokas. Maalämpöpumpulla pystyt lämmittämään tehokkaasti huoneilmaa sekä käyttövettä. Kesäaikaan järjestelmällä voidaan myös viilentää huoneilmaa ympäristöstävällisesti.


### 3.1 Maasta johdettu lämpöenergia

Maalämpöpumppu kerää lämpöä maasta ja siirtää sen lämmitettävän rakennuksen sisälle. Lämpö voidaan kerätä joko porakaivoon upotetuilla putkistoilla, maaperään lähelle pintamaata asennetulla lämmönkeruuputkistolla tai vesistöistä pohjaan ankkuroituilla putkistoilla.


*Porakaivo lämmönlähteenä*



*Maaperä lämmönlähteenä*



*Vesistöt lämmönlähteenä*



Lisätietoja lämmönkeruujärjestelmistä ja niiden mitoituksesta löytyy Gebwell Oy:n ja Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry:n kotisivuilta.

[www.gebwell.fi](http://www.gebwell.fi)

[www.sulpu.fi](http://www.sulpu.fi)

### 3.2 Maaviilennys

Maaliuosnesteen kylmää lämpötilaa voi hyödyntää myös asunnon viilentämiseen. Ilmaista jäähdytysenergiaa saa siirrettyä maasta kesäkautena pelkän kiertovesipumpun avulla. Maalämpöjärjestelmä voidaan kytkeä ilmanvaihdon puhallinkonvektoriin tai jäähdytyskäyttöä varten suunniteltuun lattialämmitys- / jäähdytysjärjestelmään.

### 3.3 Lämpöpumpun toimintaperiaate

Lämpöpumppu koostuu neljästä pääkomponentista

- Höyrystin
- Kompressori
- Lauhdutin
- Paisuntaventtiili

#### *Aries 6 ja Aries 12*

Maaperän varautunut aurinkolämpö kerätään lämmönkeruuputkistoissa (9/10) kiertävään nesteliuokseen.

Höyrystimessä (4) maaliuosneste luovuttaa energiansa kylmäaineeseen, joka höyrystyessään sitoo lämpöenergiaa. Maaliuosneste palaa maahan n. 3 °C viileämpänä kuin maasta tullessa. Lämpöpumpulle tuleva nesteliuos saa olla alhaisimmillaan -5 °C lämpötilassa.


Kompressorissa (3) kylmäaineen paine ja lämpötila nousevat. Kylmäaine sitoo itseensä myös kompressorin työstä aiheutuvan lämpöenergian.

Lämmin kylmäaine siirtyy lauhduttimeen (2). Lauhduttimessa kylmäaineen lämpöenergia siirtyy talon lämmitysjärjestelmässä kiertävään veteen (11/12), josta se jaetaan kiinteistön lämmitykseen, sekä lämpimään käyttöveteen vaihtoventtiilin (5) avulla. Kylmäaine tiivistyy lauhduttimessa nesteeksi luovuttaessaan lämpöenergiaa.



Kylmäaineen paine on edelleen suuri nestemäisen kylmäaineen siirryessä paisuntaventtiilille (7). Paisuntaventtiilissä kylmäaineen paine laskee, jolloin lämpötila laskee n. -10 asteeseen. Paisuntaventtiili annostelee ruiskuttamalla oikean

määrän kylmäainetta höyrystimeen (4), jossa maaliuoksesta siirtyvä lämpöenergia höyrystää kylmäaineen kaasuksi.



Kuva: Toiminnan kuvaus Aries 6 ja Aries 12

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 Lämpöpumppu                                     | 8 Keruupumppu                  |
| 2 Lauhdutin                                       | 9 Lämmönkeruuputki, maalenkki  |
| 3 Kompressori                                     | 10 Lämmönkeruuputki, porakaivo |
| 4 Höyrystin                                       | 11 Lattialämmitys              |
| 5 Vaihtoventtiili                                 | 12 Patterilämmitys             |
| 6 Kiertovesipumppu, lämmitys / käyttöveden lataus | 13 Lämminvesivaraaja           |
| 7 Paisuntaventtiili                               |                                |

## Aries 12C


Maaperän varautunut aurinkolämpö kerätään lämmönkeruuputkistoissa (9/10) kiertävään nesteliuokseen.

Höyrystimessä (4) maaliuosneste luovuttaa energiansa kylmäaineeseen, joka höyrystyessään sitoo lämpöenergiaa. Maaliuosneste palaa maahan n. 3 °C viileämpänä kuin maasta tullessa. Lämpöpumpulle tuleva nesteliuos saa olla alhaisimmillaan -5 °C lämpötilassa.

Kompressorissa (3) kylmäaineen paine ja lämpötila nousevat. Kylmäaine sitoo itseensä myös kompressorin työstä aiheutuvan lämpöenergiaa.

Lämmin kylmäaine siirtyy lauhduttimeen (2). Lauhduttimessa kylmäaineen lämpöenergia siirtyy talon lämmitysjärjestelmässä kiertävään veteen, josta se jaetaan kiinteistön lämmitykseen, sekä lämpimään käyttöveteen vaihtventtiilin (8) avulla. Kylmäaine tiivistyy lauhduttimessa nesteeksi luovuttaessaan lämpöenergiaa.

Kylmäaineen paine on edelleen suuri nestemäisen kylmäaineen siirtyessä paisuntaventtiilille (6). Paisuntaventtiilissä kylmäaineen paine laskee, jolloin lämpötila laskee n. -10 asteeseen. Paisuntaventtiili annostelee ruiskuttamalla oikean määrän kylmäainetta höyrystimeen, jossa maaliuoksesta siirtyvä lämpöenergia höyrystää kylmäaineen kaasuksi.



- 1 Lämpöpumppu
- 2 Lauhdutin
- 3 Kompressor
- 4 Höyrystin
- 5 Latauspumppu
- 6 Paisuntaventtiili
- 7 Keruupumppu

- 8 Vaihtventtiili
- 9 Lämmönkeruuputki, maalenkki
- 10 Lämmönkeruuputki, porakaivo
- 11 Käyttövesivaraaja
- 12 Lämmitysvaraaja
- 13 Käyttöveden säätöventtiili

## 3.4 Lämmitystoiminnot

### Käyttövesi

Lämpöpumppu tuottaa käyttövettä varaajan toiminnallisen mittausanturin (B3) perusteella. Käyttöveden lämpötila valitaan vaihtoehtoista *Säästö*, *Normaali*, tai *Mukavuus*. Tällä valinnalla voidaan vaikuttaa lämpimän käyttöveden määrään. Valitsemalla

asetukseksi *Mukavuus*, voi lämpöpumppu käyttää käyttöveden valmistukseen myös sähkövastusta.

## Lämmitys

Lämpöpumppu tuottaa lämmitysvettä suoraan kiinteistön lämmitysverkostoon. Säästöautomaattikka muodostaa lämmityspiirin menoveden asetusarvon asetetun lämmityskäyrän, sekä ulkolämpötilamittauksen perusteella. Säädin muodostaa menoveden asetusarvosta lämpöpumpulle asetusarvon, jonka mukaan taajuusohjattu kompressori säätyy oikeaan kierrosnopeuteen pitäen menoveden lämpötilan asetusarvossa. Lisäksi asetusarvoon vaikuttaa huoneanturin vaikutus.

Jotta lämpöpumppu toimisi parhaalla mahdollisella hyötysuhteella, tulee lämmitysjärjestelmän ja lämmönkeruupiirin olosuhteet olla ihanteelliset. Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilaeron tulee olla 5 – 8 °C ja keruupiirin meno- ja paluulämpötilaeron 3 – 4 °C. Näistä poikkeavilla lämpötilaeroilla hyötysuhde heikkenee ja säästöt pienenevät. Lämpöpumpun säädin huolehtii lämpöjohto- ja keruupumpun oikean lämpötilaeron.

### Tehdasasetukset:

Lämmityksen lämpötilaero: 5°C

Käyttöveden valmistuksen lämpötilaero: 8°C

Keruupiirin lämpötilaero: 3°C

## 3.5 Säästövinkkejä

Lämpöpumpun tehtävä on tuottaa lämpöä ja käyttövettä toiveiden mukaan. Järjestelmä pyrkii täyttämään nämä toiveet kaikin käytettävissä olevin keinoin, tehtyjen asetusarvojen puitteissa.

Tärkeitä energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat, sisälämpötila, käyttöveden kulutus, käyttöveden lämpötilataso, talon eristyksen laatu, sekä haluttu mukavuustaso.

Huomioi edellä mainitut asiat tehdessäsi laitteen asetuksiin muutoksia.

## TÄRKEÄÄ!

*Lattialämmityksen sekä pattereiden termostaatit voi vaikuttaa negatiivisesti energiankulutukseen. Ne hidastavat virtausta lämmitysjärjestelmässä, jolloin lämpöpumppu kompensoi tämän nostamalla verkoston lämpötilaa. Tämä vaikuttaa laitteen toimintaan kuluttaen enemmän sähköenergiaa. Termostaattien tarkoitus on reagoida vain niin sanottujen ilmaislämpöjen säätöön (aurinko, ihmisten tuottama lämpö, tulisijat jne...).*

## 4 TÄRKEÄÄ

Tässä asennusohjeessa kerrotaan asennukseen ja huoltoon liittyviä toimenpiteitä, jotka tulisi teettää vain ammattilaisella.


Asennusohje tulee jättää asiakkaalle ohjekirjakansioon.

Lämpöpumppu lähettää käyttöönoton jälkeen automaattisesti telemetriadataa Gebwell Smart pilveen. Datan tallentuminen pilveen mahdollistaa laitteen historiatiedon näyttämisen Gebwell Smart valvomossa sekä järjestelmän optimoinnin. Dataa voidaan käyttää myös huolto- ja tuotekehitystarkoitukseen.


### 4.1 Sarjanumero

Laitteen valmistenumero on laitekilvessä, joka on kiinnitetty ohjauskeskuksen kansipeltiin, lämpöpumpun etuoven takana, sekä käyttöohjeen takakanteen.

*Aries 6 ja Aries 12*



Ilman sisäänrakennettua varaajaa olevassa Aries 12C mallissa laitekilpi on kiinnitetty lämpöpumpun päälle ohjauskeskuksen kanteen, kansipellin alle. Kannen saa nostettua etureunasta ylös kannen takareunassa olevien saranoiden varaan.



Muista, että tarvitset aina laitteen sarjanumeron ottaessasi yhteyttä laitevalmistajaan, tai huolto- ja tukiyhteydenotoissa.

## 4.2 Turvallisuusohjeet

Seuraavat turvaohjeet tulee huomioida käsiteltäessä, asentaessa ja käyttäessä laitetta.

- Älä nosta laitetta muualta, kuin ohjeessa esitetyistä kohdista
- Lämpöpumpun metallisista reunoista voi haalatessa aiheutua haavoja käsiin. Käytä viiltosuojattuja käsineitä kuljetuksen aikana.
- Irrota laitteen pistotulppa aina pistorasiasta ennen kaikkia huoltotoimenpiteitä
- Älä koskaan vaaranna turvallisuutta ohittamalla varolaitteita
- Ainoastaan pätevä henkilö saa suorittaa huolto- / korjaustoimenpiteitä laitteen kylmäkoneikkoon
- Lämpöpumpua ei saa huuhdella vedellä
- Pidä asentaessa kaikki laitteen kuoripellit paikallaan veden roiskumisen estämiseksi laitteen sähkökomponentteihin.

## 4.3 Vaaralliset aineet

### Sähkö

Lämpöpumpun sähköosissa kulkee hengenvaarallinen jännite. Ennen kuin avaat ohjauskeskuksen suojapellin, tai kompressorimoduulin suojapellin, kytke laitteen pistotulppa irti.

### Kylmäaine

Lämpöpumpussa on haitallista ja ympäristölle vaarallista kylmäainetta. Kylmäaine on hermeettisesti suljetussa kylmäainepiirissä kompressorimoduulissa. Mikäli kylmäainetta vuotaa huonetilaan, tulee huone tuulettaa huolellisesti.

### Lämmönkeruuneste

Lämmönkeruunesteenä käytettävien jäätyminenestoseok-sien, kuten etanoli, ovat herkästi syttyviä. Nesteen roiskumista iholle tulee välttää.

# 5 TOIMITUS JA KÄSITTELY

## 5.1 Toimituksen sisältö

• Gebwell Aries lämpöpumppu	1kpl
• Asennus- ja huolto-ohje	1kpl
• Käyttöohje	1kpl
• Ulkolämpötila-anturi	1kpl
• Huoneanturi	1kpl
• Varoventtiili lämmityspiiriin G1/2" – 2,5 bar	1kpl
• Varoventtiili käyttövesipiiriin G1/2" – 10 bar	1kpl
• Syöttöjohto voimavirtapistokkeella (32A)	1kpl

## 5.2 Valinnaiset lisävarusteet

- Keruupiirin täyttöventtiiliryhmä
- Asennusryhmä
- Asennusryhmän viilennystarvikkeet
- Asennusryhmän lämmityspumppulaajennus
- Lämmityksen säätöryhmä
- Käyttöveden puskurivaraaja
- Lämmityksen puskurivaraaja
- Käyttöveden kiertopumppusarja
- Keruupiirin kalvopaisunta-astia
- Lämmityksen kalvopaisunta-astia
- Energianmittaus

## 5.3 Säilytys

Aries-lämpöpumppu tulee säilyttää ennen asennusta toimituspakkauksessaan kuivassa ja lämpimässä tilassa. Kylmässä ja kosteassa varastoituna laitteen sähkökomponentit saattavat kostua ja tämä voi aiheuttaa ongelmia myöhemmässä vaiheessa laitteen toiminnassa.

## 5.4 Kuljettaminen

Lämpöpumpun ulkopellit kannattaa irrottaa sisäänhaalauksen ajaksi, jos tilat ovat ahtaita. Lämpöpumppua voidaan kallistaa tilapäisesti, mutta sitä ei saa jättää vinoon asentoon pitkäksi aikaa, edes kuljetuksessa. Lämpöpumpun maksimikallistuskulma on 45°. Lämpöpumppua ei suositella käännettäväksi kyljelleen. Jos lämpöpumppu on kuitenkin jostain syystä kallistettava kyljelleen esimerkiksi kuljetuksen vuoksi, voi koneikon poistaa kuljetuksen ajaksi. Lämpöpumppua ei kuitenkaan saa kuljettaa selällään. Jos lämpöpumppua on jouduttu kallistamaan, lämpöpumpun pitää antaa olla pystyasennossa vähintään kaksi tuntia ennen käynnistystä, jotta kompressorin voiteluöljy ehtii valua oikeaan paikkaan. Lämpöpumppua tulee nostaa vain kuormalavasta. Kuljetus tulee tehdä kuormalavalla asennuspaikalle asti.

## 5.5 Etuoven käsittely


Lämpöpumpun etuovi tulee ottaa pois paikoiltaan laitteen sisään tehtävien toimenpiteiden ajaksi. Etuovi irrotetaan nostamalla sitä suoraan ylöspäin. Nostamista voi avustaa jalkaterällä alareunasta. Pidä tukevasti kiinni ovesta, ettei se pääse kaatu- maan päällesi.

Lämpöpumpun etuovi tulee ottaa pois paikoiltaan laitteen sisään tehtävien toimenpiteiden ajaksi. Ovi laitetaan takaisin paikoilleen nostamalla oven alareuna paikoilleen siten, että oven alareunassa oleva huullos menee lämpöpumpun pohjalevyssä olevaan sille varattuun aukkoon ja oven yläreunan huullos asettuu paikoilleen lämpöpumpun yläreunaan.

*Aries 6 ja 12*




*Aries 12C*




## 5.6 Ohjauskeskuksen kannen irrotus

Ohjauskeskuksen kansi on kiinni neljällä kuusioruuvilla. Kannen avaamiseen tarvitaan 6mm lenkki- tai hylsyavain.

*Aries 6 ja Aries 12*




*Aries 12C*




## 5.7 Kompressorimoduulin ulosvetäminen

Kuljetuksen ja huollon helpottamiseksi kompressorimoduulin voi irroittaa lämpöpumpusta.




1. Sulje sulkuventtiilit (VS1...VS4).
2. Avaa eristettä sulkuventtiilien alapuolelta, niin että saat avattua putkiston kiinnitysmutterit. Avattaessa kiinnitysmuttereita, pidä toisella avaimella kiinni alapuolen joustoletkun avainurasta.
3. Käännä reunimmaisista keruuputkien sulkuventtiileitä vaaka-asentoon (O-renkas tiivisteet sallivat sen ilman kitistystä)
4. Irrota kaksi ruuvia kompressorimoduuli laiterungosta etureunassa olevista kiinnikkeistä.
5. Vedä kompressorimoduuli ulos siihen tarkoitetuista nostohihnoista.
6. Irrota putket liitoksista (venttiilit VS1...VS4).



7. Avaa koneikon kannakkeiden ruuvit ja irrota koneikon pistokkeet sekä sähkökeskuksesta että koneikosta.



8. Vedä koneikko ulos.




## 5.8 Pakkauksen poisto

Tuote on pakattu suojamuoviin siten, että asennuksen voi suorittaa poistamatta muovia. Muovisuojan voi pitää lämpöpumpun suojana käynnistykseen asti.

- Varmista, että olet saanut oikeanlaisen tuotteen oikeilla varusteilla.
- Vie lämpöpumppu lähelle suunniteltua asennuspaikkaa.
- Nosta lämpöpumppu pois kuljetusalustaltaan.
- Säädä lämpöpumppu vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla.
- Huolehdi että runko ei ole säätöjalkoja lukuun ottamatta kosketuksissa rakennuksen rakenteiden kanssa.

## 5.9 Kylmämoduulin avaaminen – Aries 12C

Aries 12C maalämpöpumpun kylmämoduuli voidaan avata edestä, sivuilta ja takaa lämpöpumpun huollon helpottamiseksi.



## 5.10 Romutus



Luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja tulee viedä vaarallisten jätteiden vastaanottoaikaan.

Käytöstä poistettu lämpöpumppu sisältää lämmönsiirtoaineita ja öljyä, jotka ovat vaarallisia aineita.

Turvallisuuden takia teetä laitteiston purkamisen asentajalla, jolla on Tukesin myöntämä kylmäalan asentajan pätevyys.

Laitetta romuttaessa tulee kylmäaine ottaa talteen paikallisten ohjeiden ja asetusten mukaisesti.

## 5.11 Lämpöpumpun sijoituspaikka

Lämpöpumpun sijoituksessa tulee huomioida muutamia turvallisuuteen, käyttömukavuuteen ja huollettavuuteen liittyviä seikkoja.

Sijoituspaikan lämpötila tulee olla välillä +5 °C - +30 °C. Asennustilassa tulee olla riittävä ilmanvaihto. Keruupiirin kylmiin putkiosiin kondensoituu vettä, jos tilan ilmankosteus on suuri.


Asennettaessa lämpöpumppua tulee huolehtia, että laitteesta mahdollisesti tippuva vesi ei pääse imeytymään rakenteisiin. Lämpöpumppu tulee asentaa kuivaan vesieristettyyn tilaan, jossa on lattiakaivo. Lattiakaivolle tulee olla asianmukainen kaato. Mikäli asennustila ei ole vesieristetty, tulee lämpöpumpun


alle asentaa vuotokaukalo. Varoventtiiliin on liitettävä ylivuotoputki, joka johdetaan esimerkiksi lattiakaivoon.

Lämpöpumpun kompressorin (K1) tuottaa ääntä, joka voi kantautua talon rakenteita pitkin muihin tiloihin. Putkikytkennöissä suositellaan käytettävien joustavien osien. Lämpöpumppu tulee sijoittaa siten, ettei kantautuva ääni häiritse asuintiloissa. Tarvittaessa lämpöpumpun sijoitustilan ja asuin tilojen välisiä seinärakenteita voi lisä-äänieristää, sekä asentaa lämpöpumpun jalkojen alle ylimääräiset kumityynyt. Suosittelemme erillistä teknistä tilaa lämpöpumpun sijoittamiseen. Rakenteiden kautta kulkeutuvaa ääntä voi rajata mm. lämpöpumpulle varatun tilan lattiarakenteilla. Rakennuksen muista tiloista katkaistu, erillinen lattiavalu estää äänen kantautumisen lattian kautta asuintiloihin.

Aries 6 ja Aries 12 lämpöpumpun eteen tulee varata vähintään 700 mm huoltotilaa, jotta koneikko voidaan ottaa esille huolto varten. Samasta syystä asennusta ei saa tehdä lattiapinnan alapuolelle. Lämpöpumpun taakse tulee jättää vapaata tilaa mahdollisten värinöiden siirtymisen välttämiseksi. Lisäksi lämpöpumpun sivulle tulee varata vapaata tilaa 600 mm, mikäli keruupiirin putkikytkennät halutaan tehdä yläkytkennän sijaan lämpöpumpun jommaltakummalta sivulta.


*Aries 6 ja Aries 12*






Asentaessa Arieksen yhteyteen tehdasvalmisteinen asennusryhmä, on maalämpöpumpun ympärille varattava tilaa allaolevan kuvan mukaisesti.

**Asennusryhmä lämpöpumpun kylkeen:**




**Asennusryhmä lämpöpumpun vierelle seinään:**



## 6 MITAT JA PUTKIKYTKENNÄT


### 6.1 Putkikytkennät Aries 6 ja Aries 12



		Aries 6	Aries 12/12C
<b>BO1</b>	Keruupiiri ulos, Cu	28mm	28mm
<b>BI2</b>	Keruupiiri sisään, Cu	28mm	28mm
<b>WO1</b>	Lämpöjohto meno, Cu	22mm	28mm
<b>WI2</b>	Lämpöjohto paluu, Cu	22mm	28mm
<b>CI1</b>	Kylmävesi sisään, RST	22mm	22mm
<b>HW2</b>	Lämmin käyttövesi, RST	22mm	22mm
<b>HWC3</b>	Lämminvesi kierto, RST	15mm	15mm







6.2 Putkikytkennät Aries 12C



### 6.3 Lämpöpumpun mitat


Aries 6 ja Aries 12






## 6.4 Lämpöpumpun komponentit


Aries 6 ja 12



Aries 12C



Aries 12C takaa



## 6.5 Lämpöpumpun anturit

Lämpöpumpussa on sisään asennettuja toiminnallisia, sekä mittaavia lämpötila-antureita. Anturit ovat kiinnitettyinä komponentteihin, sekä eristetty ulkopuoliselta lämmöltä. Osa antureista sijaitsee koneikkomodulissa.

*Aries 6 ja 12*

B2 Käyttövesi (varaaja)

B3 Käyttövesi (toiminta)

B21 Lataus menovesi (lämmitys meno)


B71 Lataus paluuvesi (lämmitys paluu)

B91 Keruupiiri sisään

B92 Keruupiiri ulos

B81 Kuumakaasu

B85 Imukaasu



# 7 PUTKIASENNUS

## 7.1 Lämmönkeruupiiri


Käytettäessä PEM-putkea 40x4,2 PN6,3

Laite	Suosittelava keruuputkiston pituus (m)	Suosittelava aktiivinen porausvyvyys (m)
Aries6	300 - 400	100 - 180
Aries12	380 - 500	160 - 300

Arvot ovat suuntaa-antavia esimerkkiarvoja. Ennen asennuksen aloittamista pitää tehdä tarkat laskelmat kiinteistön lämmöntarpeesta.


Keruupiirin yhden lenkin suositeltava pituus on korkeintaan 400m. Mikäli lämmönkeruuputkistoa tarvitsee asentaa enemmän, tulee ne jakaa useampaan lenkkiin ja kytkeä rinnan. Kytkeä tulee suorittaa siten, että lenkkien virtaus on mahdollista tasapainottaa.

Keruuputkiston tulee nousta jatkuvasti lämpöpumpun kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeisiin kohtiin on asennettava ilmaus.



Keruupiirin putkistoista on huuhdeltava asennuksen aikaiset epäpuhtaudet ennen lämpöpumpun asennusta.

Keruupiirin liitäntä on valittava ennen laitteen paikalleen sijoittamista. Liitäntä on mahdollista muuttaa oikealle, vasemmalle tai taakse yläliitännän sijaan. Lähtösuuntaan tulee varata vähintään 600 mm kytkentätilaa.




1. Poista solukumieriste putken päältä
2. Huomioi anturit tehdesäsi putkistomuutosta
3. Irrota keruuputket kulmaliittimistä painamalla jakoavaimella kynsiliihtimen muovikaulusta.
4. Irrota putki yläliitännästä ja käänä kulmaliitin haluttuun suuntaan.
5. Katkaise putki tarvittaessa halutun pituiseksi.
6. Kiinnitä putki takaisin kulmaliittimeen painamalla

- Eristä kaikki kiinteistön keruuputket umpisoluisella eristeellä veden kondensoitumisen välttämiseksi.
- Käytä putkien kannakointiin kumieristeisiä kannakkeita.
- Sijoita tasopaisunta-astia keruupiirin korkeimpaan kohtaan, sisään tulevaan putkeen ennen lämpöpumpun.
- Merkitse tasopaisunta-astiaan, sekä asennuspöytäkirjaan käytetyn keruunesteen nimi.
- Asenna putkiyhteisiin sulkuventtiilit mahdollisimman lähelle lämpöpumpun.
- Huolehdi ettei lämpöpumpun päälle tai sähkölaitteisiin pääse valumaan vettä käytön aikana.
- Tasopaisunta-astian pintaan saattaa tiivistyä vettä. Sijoita tasopaisunta-astia niin ettei tiivistynyt vesi tipu lämpöpumpun päälle.
- Kytke keruupiirinpiirin venttiiliryhmä paisunta-astioineen kuvan mukaisesti. Venttiilipesän nuoli osoittaa virtauksen suunnan. Venttiiliryhmän koko on DN25. Älä käytä kytkennässä 28 mm pienempää putkikokoa.
- Keruupiiri on koeponnistettava 3 bar:n paineella ja koepaine on pidettävä vähintään 30 min.
- Keruupiirissä tulee käyttää vain kylmiin olosuhteisiin tarkoitettuja liitososia.



## Kytentävaihtoehdot

Aries 6 ja Aries 12




Keruupiiri voidaan tehdä tasopaisunta-astialla paineettomaksi (EX1). Tasopaisunta-astia tulee asentaa piirin korkeimpaan kohtaan niin, että ilma pääsee nousemaan astiaan. **Älä tee paisunta-astian kytkentää sivuhaaraan, tai muutoin ilman vapaa nousu estyy.** Mikäli tasopaisunta-astia ei voida asentaa piirin korkeimpaan kohtaan, tulee järjestelmästä tehdä paineistettu (EX2). Tällöin käytetään lisävarusteena saatavaa kalvopaisunta-astiaa. Jäähdytysjärjestelmissä keruupiiri tulee tehdä paineistettuna.

Aries 12C




Kytentä sivulle



### Keruupiirin asennus useaan lenkkiin

Käytettäessä useampia keruulenkkejä, kaikkiin piireihin tulee laittaa sulk- ja säätöventtiilit. Säätöventtiilien asennuksessa tulee noudattaa venttiilivalmistajan ohjeita. Venttiili on kuitenkin asennettava siten, että säätö ja tarkastus ovat helposti järjestettävissä ja jäätyminen on estetty. Piirit ilmataan yksi kerrallaan ja virtaus säädetään piirien pituuksien suhteessa. Pyri käyttämään yhtä pitkiä keruulenkkejä.







### Maaviilennys

Maaviilennys toimii parhaiten, kun lämmönkeruu on järjestetty porakavost. Maaperään tai järveen asennetun lämpötila voi kesällä nousta niin korkealle, ettei jäähdytykseen saada tarvittavaa tehoa. Keruupiirissä olevan ilman tulee päästä vapaasti nousemaan paisunta-astialle. Ilmaus tulee aina järjestää keruupiirin korkeimmasta kohdasta. Mikäli viilennyspatteri joudutaan kytkemään piirin korkeimpaan kohtaan, tulee ilmaus järjestää sen kautta.

Lämpöpumppuun saatavalla jäähdytyksen lisävarusteella GWPOL945C voi ohjata/säätää jäähdytystä. Myös kiinteistöautomaatio tai IV-kone voi ohjata lämpöpumpun sisäistä keruupumppua. Katso ohjeet sähkökytkentäkaaviosta.






## 7.2 Lämpöjohtopiiri

Lämmitysjärjestelmä säätää sisälämpötilaa ohjaussäätimen ja esim. pattereiden, lattialämmityksen, ilmanvaihdon, puhallinkonvektoreiden avulla.

- Kiinteistön lämmitysjärjestelmän putkistoista on huuhdeltava asennuksen aikaiset epäpuhtaudet ennen lämpöpumpun asennusta.
- Asenna vaadittavat suojalaitteet, suodatin, sulku- ja takaiskuventtiilit. Sulkuventtiilit tulee asentaa mahdollisimman lähelle lämpöpumpua.
- Asennus suositellaan tehtäväksi suljettuun lämmitysjärjestelmään kalvopaisunta-astian kanssa.
- Huolehdi ettei lämpöpumpun päälle tai sähkölaitteisiin pääse valumaan vettä käytön aikana.
- Tuote on suojattava ylipaineelta varoventtiilillä. Varoventtiilin avautumispaine on oltava maks. 2,5 bar ja se asennetaan lämmitysjärjestelmän paluuputkeen. Varoventtiilien ylivuotoputki suositellaan johdettavaksi lähimpään lattiakaivoon. Ylivuotoputki tulee asentaa siten, että vesi pääsee esteettömästi pois ylivuotoputkesta.
- Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen varmistamiseksi. Katso laitteen minimivirtaus *Tekniset tiedot* -taulukosta.



Ohivirtausventtiilin tehtävänä on varmistaa, että lämpöpumpun tuottama lämpö saadaan ajettua, vaikka kaikki lattialämmityspiirit ja/tai patterien termostaattiventtiilit ovat kiinni.

#### Järjestelmän osat:

Ohivirtausventtiili


Virtausmittari, A

Minimivirtaaman on säilyttävä myös silloin, kun kaikki venttiilit ovat kiinni.

Säädä ohivirtausventtiili latauspumpun minimi nopeudella (tehdasasetus 50%). Termostaatit tulee olla kiinni ohivirtausta säädettäessä. Latauspumpua voit ajaa käsikäytöllä huoltovalikosta testaus toiminnolla. Muista asetella testaus lopussa AUTO-tilaan.

#### Lämmitysjärjestelmän kytkeminen

Aries 6 ja Aries 12





#### Puskurivaraaja lämmitysjärjestelmään

Lämmitysjärjestelmän nestetilavuuden ollessa liian pieni lämpöpumpun tehoon nähden, lämmitysjärjestelmässä tulee käyttää lämmityksen puskurivaraajaa. Sisäinen lämmityksen kiertovesipumppu toimii lämmitysjärjestelmän pumppuna.

**HUOM!** Varmista laitteen minimivirtaus ohivirtausventtiilillä tai jättämällä riittävä määrä avonaisia piirejä lämmitysverkoston. Laitekohtaiset minimivirtaukset näet **Tekniset tiedot** -taulukosta.

Aries 6 ja Aries 12







Aries 6 ja Aries 12

**Lämmitysjärjestelmä ulkoisella lämmityksen kiertovesipumpulla ja puskurivaraajalla**

Mikäli lämmitysjärjestelmä tarvitsee ulkoisen kiertovesipumpun, tulee pumppu mitoittaa lämmitysjärjestelmän tarpeita vastaavaksi. Lämmitysjärjestelmän nestetilavuuden ollessa liian pieni lämpöpumpun tehoon nähden, lämmitysjärjestelmässä voidaan käyttää lämmityksen puskurivaraajaa.

Vesikiertoisen ilmanvaihdon jälkilämmitys tulee kytkeä puskurivaraajalla, sekä ulkoisella lämmityksen kiertovesipumpulla lämmön varmistamiseksi ilmanvaihtolaitteelle.







### Useampia lämmitysjärjestelmiä

Kun kiinteistössä on eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, esimerkiksi patterilämmitys ja lattialämmitys, käytetään lisälämmityspiiriä. Korkeampi lämpöinen piiri kytketään aina piiriksi 1 ja matalalämpöinen piiriksi 2.

### Aries 6 ja Aries 12





### Asennusryhmän kytkentä

Lämpöpumppuun lisävarusteena saatava asennusryhmä helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Katso asennusryhmän kytkentäohjeet asennusryhmän mukana toimitettavasta asennusohjeesta.

### 7.3 Käyttövesijärjestelmä

Kiinteistön käyttövesiputkistoista on huuhdeltava asennuksen aikaiset epäpuhtaudet ennen lämpöpumpun asennusta.

Putkikyhteisiin on asennettava sulkuventtiilit mahdollisimman lähelle lämpöpumpua.


Lämpöpumpun päälle tai sähkölaitteisiin ei saa päästä valumaan vettä käytön aikana.


Käyttövesijärjestelmä tulee varustella varoventtiilillä, maks. 10 bar ja se tulee asentaa tulevaan kylmävesijohtoon kuvan mukaisesti. Varoventtiilien ylivuotoputki suositellaan johdettavaksi lähimpään lattiakaivoon. Ylivuotoputki tulee asentaa siten, että vesi pääsee esteettömästi pois ylivuotoputkesta.

Käyttöveden varoventtiili voi vuotaa lähes aina, kun lämpimän käyttöveden suurempi kulutus lopetetaan. Ylivuoto johtuu kylmän veden lämpölaajenemisesta ja paineiskuista. Varoventtiilin vuodon voi estää asentamalla käyttövesiverkostoon paisunta-astian, joka tasaa paineen vaihtelun ja estää paineiskut.

Lämpöpumpun käyttövesivaraaja on varusteltu lämpimän käyttöveden kiertoliitännällä. Kierron virtaama tulee säätää tarkasti varaajan toiminnan takaamiseksi. Liian suuri virtaama heikentää lämpöpumpun sisäisen varaajan lämpötilakerrostumaa ja heikentää järjestelmän toimintaa.

### Aries 6 ja Aries 12







### Varaajasäiliö käyttövesijärjestelmään


Jos käyttöveden kulutus on suuri, lämpöpumpun voidaan täydentää sähkölämmitteisellä puskurivaraajalla. Lämpöpumppu lämmittelee kylmää vettä sisäisessä varaajassa, josta se johdetaan ulkoiseen puskurivaraajaan. Ulkoisen varaajan sähkövastus ylläpitää lämpötilan halutulla tasolla. Ulkoisen varaajan avulla järjestelmään varautuu enemmän lämpöenergiaa kulutuspiikkejä varten.

Mikäli kiinteistössä on käyttöveden kierto, suosittelemme käytettävän puskurivaraajaa. Lämpöpumppuun kytketty käyttöveden kierto saattaa joissakin kohteissa heikentää lämpöpumpun sisäisen varaajan lämpötilakerrostausta ja lisäksi kompressorin käynnistymiskertoja.

### Aries 6 ja Aries 12









# 8 SÄHKÖLIITÄNNÄT

## 8.1 Yleistä

Lämpöpumppu liitetään 400V:n (50Hz) sähköverkkoon. Lämpöpumpun pistotulppaa ei saa asettaa pistorasiaan, ennen kuin lämpöpumpun lämmitysverkosto on täytetty vedellä. Tämä voi aiheuttaa sähkölämmittimen, pumppujen, suojalaitteiden tai kompressorin vahingoittumisen.


Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkolämpötila-anturi ja huoneanturi on valmiiksi kytketty tehtaalla. Mikäli lämpöpumppuun asennetaan sähköisiä lisävarusteita, kytkentätyön saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

- Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristysmittausta.
- Lämpöpumpun kytkentäkaavio löytyy ohjeen lopusta.
- Lämpöpumpun sulakkeen tulee olla C-tyyppinen (hidas).
- Lämpöpumpun sähköisten lisävarusteiden kaapelointi tehdään laitteen takakautta ohjauskeskuksen läpiviennistä.

## 8.2 Sähkönsyöttö

Lämpöpumpun sähkönsyöttö on toteutettu helposti kytkettävällä voimavirtapistokeliitännällä (PT) ja 2m kaapelilla. Aries lämpöpumpuissa on 32A voimavirta-pistotulppa.

Lämpöpumpun välittömään läheisyyteen tarvitaan voimavirtapistorasia. Pistoke toimii laitteen turvakytkimenä, jolloin pistoke on irrotettava pistorasiasta huoltotöiden ajaksi. Pistorasia on sijoitettava siten, että pistoke saadaan tarvittaessa helposti irrotettua rasiasta. Vaikka kiinteistö olisi varustettu vikavirtasuojilla, ei lämpöpumppua tarvitse kytkeä sen taakse, koska kyseessä on ns. kiinteä laite, jolle on oma pistorasiansa.



## 8.3 Anturien kytkeminen


Kytke anturit alla olevien ohjeiden mukaan ennen lämpöpumpun käynnistystä. Anturit on toimituksessa ohjekirjakansiossa. Anturit on merkattu positio merkinnöillä. Anturit kytketään

lämpöpumpun säätimeen. Säädin on ohjauskeskuksessa kansipellin takana.

### Ulkolämpötila-anturi (B9)

Vie anturi pohjoisen tai koillisen puoleiseen seinään varjoiseen kohtaan. Anturia ei saa asentaa ikkunoiden tai ovien läheisyyteen.

Kytke ulkolämpötila-anturi (B9) säätimen T1 liittimiin X9 ja M




### Huoneanturi (B5)


Sijoita huoneanturi keskeiselle paikalle asuintiloissa. Huoneanturi tulee olla kytkettynä säätimeen ennen lämpöpumpun käynnistystä.

Huoneanturi näyttää huonelämpötilan lämpöpumpun käyttöliitännästä, sekä säätää huonelämpötilaa. Huoneanturin sisälämpötilan vaikutuksen voi muuttaa käyttöliitännästä.

Huoneanturin sijoitus:




Kytke huoneanturi (B5) säätimen T3 liittimiin X8 ja M.



### 8.4 Käyttövesikiertopumpun kytkentä

Käyttöveden kiertovesipumppu Q4 voidaan kytkeä säätimen sähköiseen ohjaukseen. Kiertovesipumppu toimii tehdasasetuksen mukaan aina kun käyttöveden toimintatapa on valittu ON-tilaan. Kiertopumpun ohjaustapa voidaan muuttaa myös toimimaan aikaohjelman mukaan. Muutos tehdään lämpöpumpun käyttöliittymästä.

**HUOM!** Relelähdön maksimi kuormitusvirta on 1,5A (230V AC)



Kiertovesipumppu kytketään ohjauskeskuksen riviliittimiin Q4:L, N, PE

### 8.5 Jatkohälytys


Lämpöpumpulta on mahdollista saada jatkohälytys häiriöiden varalta. Jatkohälytys kytketään säätimen potentiaalivapaaseen releeseen K10. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5mm<sup>2</sup>.

Säädin ilmoittaa oikeasta toiminnasta ja hälytyksistä merkivalolla. Laite toimii oikein, kun vihreä valo palaa ja virheellinen hälytystila on valon palaessa punaisena.

### 8.6 Ulkoinen ohjaus keruupumpulle

Keruupumppu voidaan käynnistää ulkoisella potentiaalivapaalla kosketintiedolla. Kosketintieto kytketään säätimen liittimeen T3, +24V ja T5, DU1. Toimintoa voidaan käyttää passiivijäähdytykseen.

Koskettimen sulkeminen käynnistää lämpöpumpun sisäisen keruupumpun.




### 8.7 Lisävarusteiden liittäminen

Lisävarusteiden kytkentäohjeet ovat tuotteen omassa asennusohjeessa.

## 8.8 Laajennuskortin liittäminen

Lisävarusteet, joissa tarvitaan laajennusmoduulia, liitetään säätimeen moduulin päähän kiinnitettävällä yhdistäjällä, tai kaapelilla. Kiinnitä yhdistäjä ensiksi irtaallaan olevaan laajennusmoduuliin, jonka jälkeen kiinnitä moduuli DIN-kiskoon. Kun moduuli on kiinni DIN-kiskossa, paina yhdistäjä kiinni säätimeen. Säätimestä tulee poistaa liittimen edessä oleva suojamuovi ennen paikalleen asennusta.

*Liitäntä säätimen päädysssä*



## 8.9 Lämmityksen säätöryhmä (lisävaruste)

Lämmityksen säätöryhmä on Aries lämpöpumppuun saatava lisävaruste, jolla saadaan ohjattua toista lämmityspiiriä. Lämmityksen säätöryhmä toimitetaan erillisenä toimituksena omassa tuotepaketissa. Lämmityksen säätöryhmä sisältää säätimen laajennuskortin, sekä tehdaskasatun sekoitusryhmän.

Asenna lämmityksen säätöryhmä tuotteen mukana toimitetun ohjeen mukaan.

# 9 TÄYTTÖ

## 9.1 Lämmitys- ja käyttövesipuolen täyttö

Lämpöpumpun varaajan kierukassa on lämmitysjärjestelmän vesi.

- Täytä varaajan kierukka ja lämmityspiiri talon lämmitysjärjestelmän täyttöventtiilillä.
- Ilmaa järjestelmä huolellisesti.
- Varmista, että järjestelmässä on toiminnan kannalta oikea paine. Täytettäessä paine tulee olla noin 0,5 bar, varaajan lämmitettyä noin 0,5 – 1,0 bar. Tarkasta paine varaajan lämmitettyä.

Käyttövesivaraajaa ei tarvitse erikseen ilmata täytön jälkeen. Ilma poistuu käyttöveden käytön mukana.

## 9.2 Keruupiirin täyttö


Täytä keruupiiri veden ja maalämpönesteen seoksella, jonka pakkasenkesto on vähintään -15 °C. Maalämpönesteenä suositellaan käytettävän ympäristöystävällistä bioetanolia.


Täytön tulisi tehdä keruupiirin tasoastian F kautta oheisen kuvan mukaisesti. Pumpulla täyttäminen tuottaa mikrokuplia, jotka erkautuvat hitaasti ja aiheuttavat alipainehälytyksiä, joten on suositeltavaa täyttää keruupiiri rauhallisesti.

Keruupiiriin tulevat keruuputket tulee asentaa siten, että ilma pääsee poistumaan keruupiiriin tasoastian venttiiliin G kautta. Paisunta-astian tulee siis sijaita korkeimmassa kohdassa ja keruuputket eivät saa muodostaa ilmataskuja.

Liuosnestettä on riittävästi keruupiirissä, kun paisunta-astian nestepinta on välillä 1/3...2/3.

Tarkasta suodatin E sulkemalla ensin venttiilit A ja B ja avaamalla suodattimen kansi. Suodattimen puhdistuksen jälkeen avaa ensin venttiili A, jolloin ilma poistuu suodattimen pesästä paisunta-astialle F. Avaa venttiili B.





### 9.3 Keruupiirin paineistaminen

Keruupiiri paineistetaan käyttämällä ulkoista paineenkorotuspumppua. Pumppu ja paluuletku kytketään oheisen kuvan mukaisesti venttiileihin C ja D. Käytä vahvaa letkua tai putkea joka on halkaisijaltaan vähintään 30 mm. Kun keruupiirin painetta nostetaan, sulje venttiili A. Huolehdi ettei astian pohjalta nouse roskia imuputkeen. Seuraa keruupiirin painemittaria I, paine ei saa nousta yli 2 barin.

### 9.4 Keruupiirin painekoe

Täytetylle keruupiirille tulee suorittaa painekoe seuraavasti: nosta paine 2 bar:n paineeseen ja tarkasta paine puolen tunnin kuluttua. Järjestelmässä on vuoto jos paine on laskenut puolen tunnin aikana. Korjaa mahdolliset vuodot ja toista painekoe. Kirjaa painekoe suoritetuksi *Käyttöönottopöytäkirjaan* onnistuneen painekokeen päätteeksi.

## 10 TARKISTUKSET ENNEN LÄMPÖPUMPUN KÄYNNISTYSTÄ

Toimitushetkellä lämpöpumpun kaikki käyttökytkimet ovat SEIS -asennossa.

Lämpöpumpun pääkytkimenä toimii voimavirtapistoke PT (32A).

Ennen lämpöpumpun käynnistämistä tulee varmistaa, että

- keruupiiri on täytetty maaliuoksella
- lämpöpumpun varaaja (LVV1) on täytetty lämmitys- ja käyttövesipuolelta
- varaajan (LVV1) kierukka on ilmattu huolellisesti (ks. kohta 10.1.)
- ulkoanturi on kytketty
- huoneanturi on kytketty
- lämmityksen anturit ovat kiinnitetty (jos lisävaruste)
- sähköliitännät ovat oikein

Aries lämpöpumpun voi käynnistää joko laitteen käyttöliittymästä tai Gebwell Smart käyttöliittymäsovelluksen kautta.

### 10.1 Varaajan kierukan ilmaaminen

Lämmitysjärjestelmän vesi kiertää varaajan sisällä lämmönsiirtokierukassa. Kierukka tulee ilmata huolellisesti käyttöönotossa, jotta laite toimii oikein. Ilman jääminen kierukkaan aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Kun laite on käynnistetty, voi kierukan ilmata käyttöpäätteestä kääntämällä vaihtoventtiiliä sähköisesti.

1. Siirry kohtaan **PÄÄVALIKKO** -> paina rullaa
2. Siirry kohtaan **HUOLTOVALIKKO** -> paina rullaa 3 sekuntia
3. Aseta kohtaan **LISTA** koodi 2000 päästäksesi valikkoon
4. Siirry kohtaan **TOIMINTOJEN TESTAUS** -> paina rullaa

Huoltovalikossa voit ajaa sähköisesti latauspumppua eri nopeuksilla, jotta ilma poistuu järjestelmästä. Vaihtoventtiiliä kääntämällä ON / OFF asentojen välillä muutaman kerran, ilma poistuu latauskierukasta.

VAIHTOVENTTIILI: **AUTO** / ON / OFF

**AUTO** = tehdasasetus > säädin kääntää automaattisesti venttiiliä lämmitystarpeen mukaan

**ON** = Venttiilin asento A > virtaus käyttövesivaraajan latauskierukkaan

**OFF** = Venttiilin asento B > virtaus lämmitysjärjestelmään

**SYÖTTÖPUMPPU: AUTO** / 0-100%

**AUTO** = tehdasasetus > säädin ohjaa pumppua käyttöveden ja lämmityksen asetusten mukaisesti

**0-100%** = voit nostaa sähköisesti pumppun kierrosnopeutta helpottaaksesi ilmausta

**HUOM! MUISTA ASETELLA TESTAUKSEN LOPUKSI KAIKKI TESTAUKSET AUTO -TILAAN.**

## 11 LÄMPÖPUMPUN KÄYNNISTYS LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄSTÄ

- Aseta lämpöpumpun pistotulppa (PT) pistorasiaan
- Aseta säätimen / ohjauksen johdonsuoja F10 ON- asentoon (I-asento)
- Aseta taajuusmuuttajan johdonsuoja F2 ON- asentoon
- Aseta lataus- ja keruupumpun johdonsuoja F3 ON- asentoon
- Aseta sähkövastuksen F1.1 ja F2.2 ON- asentoon
- Aseta säätimestä käyttötapa **KÄYTTÖTAPA HMI** >> **AUTO**-tilaan. Jotta voit tehdä asetusmuutoksen, paina rullapainiketta 3s. pohjassa ja asettele käyttöönottokoodi: 2000\_Tehdasasetus: POIS
- Lämpöpumppu käynnistää lataus- ja keruupumpun esikäyntijakson, sekä kääntää vaihtventtiilin käyttöveden lataus asentoon
- Kompressori käynnistyy automaattisesti
- Aloita kiinteistön asetusten määrittäminen (Kappale 13)

## 12 LÄMPÖPUMPUN KÄYNNISTYS GEBWELL SMART SOVELLUKSELLE

### 12.1 Gebwell Smart käyttöliittymän lataaminen

Ariksen käyttöliittymä on älylaitteeseen ladattava Gebwell Smart -sovellus. Lataa sovellus Android älylaitteeseesi Google Play -kaupasta ja iOS älylaitteeseesi App Storesta.

Sovellus löytyy kaupasta nimellä: Gebwell Smart.

*HUOM! Osa Aries lämpöpumpun ominaisuuksista vaatii mobiilidatayhteyden (3G/4G tms). Mikäli Aries asennetaan sellaiseen paikkaan, missä on huono tai olematon mobiilidatan kuuluvuus, ei Gebwell voi taata kaikkien ominaisuuksien toimintaa (esim. etäyhteys).*

*Gebwell ei vastaa mobiilidatan toimivuudesta, ja mikäli sitä halutaan parantaa esim. vahvistimilla, ei Gebwell vastaa näistä kuluista.*



### 12.2 Asentajaksi rekisteröityminen

Avaa sovellus ja valitse rekisteröidy käyttäjäksi



Lue ja kuittaa käyttöehdot.



Valitse käyttäjätasoksi *Asentaja*. Täytä lomakkeeseen yhteystietosi ja valitse *Luo tunnus*.



Saat salasanan lomakkeellasi antamasi sähköposti-osoitteeseen. Sähköpostiosoite on myös käyttäjä-tunnukseksi sovellukseen. **HUOM!** Tarkista myös Roskaposti-kansio, jos sähköpostia ei löydy saapuneista.

HUOM! Huoltotunnuksilla pääset ohjaamaan lämpöpumppua ollessasi lämpöpumpun Wifin kantamalla. Lisäksi osa sovelluksen toiminnoista (mm. *Mittaukset* ja *Käyttöveden* lämpötila-asetuksia) vaativat etäkäyttöpalvelun.


**Suosittellemekin, että pyydät Ariksen omistajaa lisäämään sinut maalämpöpumppunsa lisäkäyttäjäksi.** Pääkäyttäjä saa lisättyä lisäkäyttäjiä lämpöpumpulle sovelluksen *Tilin hallinnan* kautta. Täten pääset tarvittaessa tarkistamaan Ariksen tilanteen myös etäyhteyden kautta, mikäli asiakkaalla on *Etäkäyttö*-palvelu käytössä.

## 12.3 Kirjautuminen sovellukseen

Avaa sovellus uudestaan ja lue sekä kuittaa käyttöehdot.



Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi ja valitse Seuraava.




## 12.4 Lämpöpumpun tunnistus

Syötä tähän käyttöönottossa olevan Aries lämpöpumpun sarjanumeron loppuosa. Sarjanumero löytyy *Käyttöohjeen* takakannessa sekä lämpöpumpun etuoven takana ohjauskeskuksen kansipellissä olevasta laitekilvestä, (ks. malli kilvestä seuraavalta sivulta).



Mikäli sarjanumero on syötetty oikein, tulee seuraava viesti. Valitse Seuraava.



Seuraavaksi sovellus kysyy PIN koodia, joka on **1000**.



## 12.5 Liittyminen lämpöpumpun Wifi verkkoon

Jotta saat sovelluksella yhteyden lämpöpumpuun tulee sinun liittää älylaitteesi lämpöpumpun Wifi verkkoon.

Alla esimerkki maalämpöpumpun mallitarrasta, jossa on maalämpöpumpun *SSID* ja *Wifi key*, joita tarvitset Wifi asetusten syöttämiseen älylaitteeseesi.

Wifi asetukset täytyy syöttää älylaitteeseesi, jotta pääset liittymään maalämpöpumpun Wifi verkkoon ja käyttööntottamaan laitteen Gebwell Smart sovelluksella.

Mallitarrassa on myöskin *sarjanumero*, jonka tarvitset kirjautuessasi sovellukseen.



Mallitarra on liimattu *Käyttöohjeen* takakanteen sekä lämpöpumpun ohjauskeskuksen kansipeltiin (etuoven takana).

## 12.6 Lämpöpumpun Wifi asetusten syöttäminen älylaitteeseen

Syötä Wifi asetukset älylaitteeseesi seuraavan ohjeen mukaisesti.


Asetusvalikoissa on mallikohtaisia eroja, joten tämä ohje ei päde suoraan kaikissa älylaitteissa.

Lämpöpumpun verkko on piilotettu turvallisuussyistä ja se ei tule näkyviin älylaitteen verkkolistalle automaattisesti, joten Wifi asetukset on tehtävä manuaalasti.




**HUOM!** Sulje ensin äylaitteesi verkkoyhteys (mobiiliverkko/-data).


Avaa äylaitteen asetukset ja avaa Wifi asetukset




Käynnistä Wifi (Käytössä -asettoon)



**Android:** Valitse "Lisää verkko"



Anna verkon nimi ja salasana. Tiedot löytyvät mallitarrasta (Verkon nimi: *SSID* ja salasana: *Wifi Key*), joka on liimattu lämpöpumpun oven sisäpuolelle. Salaustyyppi alla olevan kuvan mukaan.



Lopuksi tallenna asetukset.

**IOS:** Valitse *Muu...* otsikon Valitse verkko alta Valitse Suojaus ja valitse salaustyyppiksi WPA2. Anna verkon nimi ja salasana, tiedot löytyvät mallitarrasta (Verkon nimi: *SSID* ja salasana *Wifi Key*), joka on liimattu lämpöpumpun oven sisäpuolelle.

Valitse lopuksi *Liity*.



**HUOM!** Android älylaitteissa, joissa on käyttöjärjestelmän versio 9, tulee Wifi asetuksia syöttäessä tehdä lisäksi seuraavat toimenpiteet:

Syötettyäsi Verkon nimen (1) ja suojaus salasanoinen (2), valitse *Lisäasetukset*

Tee lisäasetuksissa seuraavat muutokset:  
*Merkitse maksuttomaksi*

ja

Valitse Piilotettu verkko -kohtaan

*Kyllä*


Valitse *Tallenna*

Mene Wifi asetusten etusivulle ja valitse *Wifi asetukset*

Avaa valikko *Lisätiedot*

Avaa valikko *Yhdistä automaattisesti*


Laita älylaitteessasi olevien Wifi verkkojen automaattinen yhdistäminen pois päältä (liukusäätimet pois päältä tilaan)



### HUOM!


Liittytyäsi Ariksen Wifi verkkoon puhelimesi ei ole internetyhteyttä (wifi ja mobiilidata eivät voi olla yhtä aikaa päällä).

Laitteen ilmoittaessa puuttuvasta internet-yhteydestä ja kysyessä vaihdetaanko toiseen saatavilla olevaan verkkoon, vastaa EI, jotta yhteys lämpöpumpun Wifi verkkoon säilyy.




## 12.7 Laitetestausta ja lämpöpumpun käynnistys

Avaa jälleen sovellus ja syötä seuraavaksi kiinteistön osoitetiedot:




Ja kiinteistön kohdetiedot: *pinta-ala*, *keruupiirin pituus* ja *lämmityspiirien määrä*.



Täydennä vielä lämmityspiirin/-piirien tiedot valitsemalla valikosta: *Lämmitystapa* ja piirin *Tunniste*.

*Huoneanturin vaikutus*: valitse Kyllä, jos lämmityspiirissä on huoneanturi.

*Matalalämpöjärjestelmä* – Valinta vaikuttaa yhdessä lämmitystavan (lattia/patterilämmitys) kanssa lämmityskäyrän ja menoveden asetusarvoihin. Allaolevissa taulukoissa asetusarvot eri lämmitystavoille.



### Lämmitystapa: Lattialämmitys

	Matalalämpöjärjestelmä	
	Kyllä	Ei
<b>Lämmityskäyrä</b>		
Y1	40°C	45°C
Y2	35°C	38°C
Y3	28°C	32°C
Y4	25°C	27°C
Y5	20°C	20°C
<b>Menoveden asetusarvo</b>		
Minimi	18°C	18°C
Maksimi	40°C	45°C

### Lämmitystapa: Patterilämmitys


	Matalalämpöjärjestelmä	
	Kyllä	Ei
<b>Lämmityskäyrä</b>		
Y1	50°C	65°C
Y2	42°C	55°C
Y3	35°C	45°C
Y4	28°C	40°C
Y5	18°C	18°C
<b>Menoveden asetusarvo</b>		
Minimi	15°C	15°C
Maksimi	50°C	65°C

Seuraavassa ruudussa on kooste syöttämistäsi kiinteistön ja järjestelmän tiedoista. Tarkista, että tiedot ovat oikein (tietoja pääsee muokkaamaan valitsemalla *Muokkaa*)


ja avaa laitetestaus valitsemalla *Suorita*.




Laitetestauksessa voit viimeistellä käyttövesipiirin ilmauksen sekä ilmata latauspiiriin. Tämä onnistuu helposti vaihtamalla sähköisesti vaihtoventtiilin asentoa.




Käynnistä keruupumppu säätämällä nopeus esim. 90 prosenttiin.



Käynnistä latauspumppu säätämällä nopeus esimerkiksi 90 prosenttiin.




Vaihda vaihtoventtiilin asentoa *OFF* ja *ON* välillä. Järjestelmässä oleva ilma siirtyy varaajan latauskierukasta lämmitysjärjestelmään ja poistuu ilmanpoistimista. Ilmaus on valmis, kun lämpöpumpusta ei kuulu enää ilmaan viittaavaa lorinaa.




Palauta lopuksi *Vaihtoventtiili*, *Latauspumppu* ja *Keruupumppu* *AUTO* -tilaan.

Testaa *Kiertovesipumpun* toiminta. Valitsemalla *ON* kiertovesipumpun tulee käynnistyä. Palauta lopuksi *AUTO* -tilaan.



Ruudun oikeaan yläkulmaan ilmestyy laitetastauksen ikoni. Laitetastauksen ollessa käynnissä ikoni pyörii. Ikoni on paikallaan, kun laitetastaus ei ole käynnissä.


Laitetastaus-ruudussa lämpöpumpun komponentin kohdalle ilmestyy Punainen huutomerkki ilmoittaa ko. testauksen olevan käynnissä.



Suoritettuasi laitetastauksen mene päävalikkoon ja avaa *Asetukset* ja siellä *Laitehallinta*.

Laite on *Seis* -tilassa. Vaihda tilaksi *Automaatti* maalämpöpumpun käynnistämiseksi. Mikäli maalämpöpumppua halutaan käyttää ennen keruupiirin kytkemistä, valitse tilaksi *Hätäkäyttö*. Tällöin kaikki lämpö tuotetaan suoralla sähköllä laitteen sähkövastuksella.

Lämpöpumppu käynnistyy.



## 12.8 Asetukset - lämmitys

*Asetukset* -valikon *Lämmitys* -alavalikossa pääset tarvittaessa säätämään lämmityksen säätökäyrää, muokkaamaan eri lämmitystilojen (normaali ja alennettu) asetusarvoja sekä lämmityksen menoveden lämpötilan asetusarvojen raja-arvoja. Täällä pääset myös tarvittaessa laittamaan kesäpysäytyksen pois päältä (OFF). Mikäli järjestelmässä on lämmitettäviä tiloja, joiden lämmitys halutaan pitää päällä myös kesäisin (kosteat tilat), tulee kyseisen piirin kesäpysäytys laittaa pois päältä.

Kesäpysäytyksen tehdasasetus on 16°C.

## 12.9 Asetukset – käyttövesi

*Asetukset* -valikon *Käyttövesiasetuksissa* pääset muokkaamaan legionellatoiminnon asetuksia:

- lämpötila, johon lämpöpumppu lataa varaajan lämpötilan (tehdasasetus 55°C) sekä
- ajankohta, jolloin puhdistus tehdään

Käyttövesivaraajan eri asetusten (säästö, normaali ja mukavuus) muokkaus vaatii internetyhteyden, joten niitä ei voi muokata lämpöpumpun huoltotilassa, joka toimii lämpöpumpun Wifi yhteyden kautta.

Huomattavaa käyttövesivaraajan asetusten arvoissa on, että lämpöpumpusta lähtevän käyttöveden lämpötila on noin 5-8 astetta kuumempi kuin käyttövesivaraajan asetusarvo. Jos asetusarvot ovat esim. Säästö 47, Normaali 50 ja Mukavuus on käyttöveden lämpötila vastaavasti noin 55, 58 ja 60 astetta. *Yli 55 asteen käyttövesivaraajan asetuksella käyttöveden loppukuumennukseen käytetään sähkövastusta.*







Kun olet saanut tehtyä haluamasi asetukset voit kirjautua ulos sovelluksesta.




## 12.10 Wifi yhteys vai mobiilidata

Sovelluksen käyttöönotto- ja huoltotilaan pääsee ainoastaan Aries lämpöpumpun oman Wifin kautta. Allaolevassa taulukossa kerrotaan missä vaiheessa käyttöönotossa/huollossa

älylaitteen on oltava yhdistettynä *internetiin* ja missä vaiheessa laite on yhdistettävä *Ariksen Wiifiin*.

Joissain älylaitteissa internetyhteys (mobiiliverkko tai wlan) täytyy laittaa pois päältä, jotta laite ottaa yhteyden Wiifiin.

	<b>Internet yhteys</b> (mobiiliverkko/-data) 	<b>Aries lämpöpumpun</b> <b>WLAN (Wifi)</b> 
Gebwell Smart <b>sovelluksen lataaminen</b> Android tai iOS älylaitteeseen sovelluskaupasta 	X	
Gebwell Smart sovelluksen <b>käyttäjäksi rekisteröityminen</b> 	X	
Sulje älylaitteen internetyhteys (mobiilidata) ja yhdistä Aries lämpöpumpun Wifi verkkoon (Wifi asetusten syöttäminen ohjekirjan kohdassa 12.6). Yhdistymisessä saattaa kestää hetki.		
Gebwell Smart <b>sovellukseen kirjautuminen, laitteen tunnistaminen ja huoltotilaan kirjautuminen</b> (PIN-koodi 1000) 		X
<b>Huoltotila, kohdetiedot ja laitetestaus</b> 		X

	<b>Internet yhteys</b> (mobiiliverkko/-data) 	<b>Aries lämpöpumpun</b> <b>WLAN (Wifi)</b> 
<p><b>Huoltotila, Laitehallinta &gt; Lämpöpumpun käynnistys</b></p> 		X

## 12.11 Käyttö ilman keruupiiriä ja työmaa-aikainen käyttö

Lämpöpumppua voi käyttää lämmittämiseen jo ennen keruupiirin kytkemistä. Tällöin kaikki lämpö tuotetaan suoralla sähköenergialla laitteen sähkövastuksella. Kaikki lämmitys- ja käyttövesipuolen ohjaustoiminnot ovat kuitenkin käytettävissä. Huomaa, että lämmitys- ja käyttövesipiirit tulee olla kytkettyinä ja ilmatuna sekä sähkökytkennät täysin valmiina.

Mikäli lämpöpumppua halutaan käyttää työmaa-aikaiseen lämmittämiseen, laite tulee asettaa ”hätäkäyttö” – tilaan, jolloin varmistutaan, etteivät kompressori (K1) ja keruupumppu (Q8) käynnisty. Tällöin lämpöpumppu pitää huolen siitä, että käyttövesi ja lämmitys tehdään sähkövastuksella (SV1).

## 12.12 Ilmaus

*Keruupiiri on ilmatava erittäin huolellisesti. Jo pienikin ilmamäärä keruupiirissä heikentää laitteen optimitoimintaa, sekä voi aiheuttaa lämpöpumpussa toimintahäiriöitä.*

### Lataus- ja keruupiirin ilmaus

- Aseta lataus- ja pumppujen (Q9 ja Q8) johdonsuojakytkin (F3) ON –asentoon.
- Säätimen johdonsuojan (F10) tulee olla OFF-asennossa.
- Anna pumppujen käydä hetken aikaa, jonka jälkeen sammuta pumput.
- Ilma lähtee liikkeelle ja poistuu ilmanpoistimista. Avaa tarvittaessa ilmanpoistiventtiileitä.
- Tarkasta että lataus- ja keruupiirissä on painetta 1-1,5bar.
- Toista tätä toimenpidettä niin kauan että piireistä ei kuulu lorinaa/pulpatusta, tai muuta ilmaan viittaavaa.

# 13 LÄMPÖPUMPUN ASETUKSET

Osa asetuksista voidaan tehdä vain asiantuntija tasolla. Jos et pääse johonkin asetukseen, paina rullaa 3 sekuntia ja aseta koodi 2000. Muuttaessasi asetuksia, sinun tulee ymmärtää asetuksen vaikutus.

## 13.1 Lämpöpumppu

### ► Kellonaika ja päivämäärä

Säätimessä on vuosikello, jossa on kellonaika, viikonpäivä ja päivämäärä. Jotta lämmitysohjelma toimisi oikein, kellonaika ja päivämäärä täytyy asettaa oikein. Lämpöpumppu ei käynnisty ennen kuin kellonaika ja päivämäärä on aseteltu.

Kellonajan asettelu tehdään säätimen valikosta PÄÄVALIKKO > LÄMPÖPUMPPU > JÄRJ.KELLO

Kuukausi / Päivä / Tunti / Minuutti / Sekunti

### ► Kielen valinta

Lämpöpumppu toimitetaan tehtaalta suomenkielisenä. Käyttö-päätteessä on useita eri kielivaihtoehtoja. Kielen pääset muuttamaan valikosta PÄÄVALIKKO > LÄMPÖPUMPPU > KIELEN VALINTA

*Kielivaihtoehdot:*

Englanti, Ruotsi, Suomi

### ► Lämpöpumpun käyttötapa

Lämpöpumppua käynnistetään / sammutetaan **LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖTAPA** asetuksella. Tehdastoimituksessa laite on **POIS**-tilassa. Asettelemalla käyttötapa **AUTO** -tilaan, käynnistyy laite. Laite käynnistyy automaattisesti, jolloin laite aloittaa käyttöveden ja lämmityksen lämmittämisen lämmönpyynnön mukaan.

PÄÄVALIKKO > LÄMPÖPUMPPU > KÄYTTÖTAPA

Vaihtoehdot: AUTO / POIS\*\*\*

\*\*\* **HUOM!** Muuttaaksesi asetusta tulee sinun olla huoltotilassa. Huoltotilaan pääset painamalla rullaa 3 sekuntia ja laitamalla koodin 2000.

### ► Hälytysten kuittaus

Mikäli laitteessa on hälytys päällä, voit kuitata sen kohdasta **Hälytysten kuittaus**. Selvitä ja korjaa hälytyksen syy ennen kuin kuittaat sen.

## 13.2 Lämminkäyttövesi

Käyttövesi valmistetaan lämpöpumpulla vaihtoventtiiliohjauksella. Kun käyttöveden pyynti aktivoituu, kääntyy vaihtoventtiili käyttövesivaraajaan ja lataus käynnistyy. Lämpöpumppu lataa käyttöveden asetusarvoon ja palaa lämmitys asentoon. Mikäli lämmitys on aktiivinen, jatkuu lataus kiinteistön lämmitykseen.

Käyttövesivaraajassa on kaksi lämpötila-anturia, joista B2 on mittaava ja B3 on ohjaava anturi. B2 on käyttövesivaraajan yläosassa ja B3 puolella välissä, tai sen alapuolella. Lämpöpumppu valmistaa käyttövedettä varaajan mittauksen B3 perusteella.

B3 on käyttöveden ohjaava anturi, joka käynnistää ja sammuttaa latauksen. Käynnistykseen vaikuttaa Latauksen hystereesi, sekä

käyttöveden asetusarvo. Käyttöveden lataus käynnistyy, kun B3 mittausta alittaa arvon:

*Asetusarvo - (miinus) Latauksen hystereesi*

Lataus päättyy, kun asetusarvo saavutetaan.

### Tila

kertoo lämpimän käyttöveden latauksen tilatiedon

### Käyttövesi käyttötapa

kertoo valitun käyttötavan

### Säiliön ylälämpötila

kertoo käyttövesivaraajan ylälämpötilan

### Säiliön alalämpötila

kertoo käyttövesivaraajan alalämpötilan

### Vaihtoventtiili

kertoo vaihtoventtiilin ohjauksellisen asennon

### Kiertovesipumppu

kertoo käyttöveden kiertovesipumpun tilan

### ► Käyttövesi asetusarvot

Asetusarvoista valitaan käyttövedelle toiminnallinen sammutuspiste eri käyttötavoille.

Auto-tilassa laite toimii tehdasasetuksena MUKAVUUS asetuksella. Mikäli aikaohjauksia käytetään, vaihtaa säädin käyttöveden käyttötapaa MUKAVUUS ja ECO tilan välillä.

Mukavuus = käyttöveden perustaso

ECO = käyttöveden alennettu taso

### ► Legionella toiminta

Lämpimän käyttöveden bakteeriestoiminto. Legionella -toiminto nostaa käyttövesivaraajan lämpötilan kerran viikossa legionella asetusarvoon. Lämpöpumppu käyttää sähkövastusta legionella lataukseen. Toiminto tulisi suorittaa silloin kun käyttövedessä ei ole oletettavasti kuormitusta.

### Asetusarvo lämpötila:

Asetusarvo, johon lämpöpumppu lataa varaajan lämpötilan. tehdasasetus 55°C

### Legionella toiminto:

Viikonpäivä, jolloin lataus suoritetaan.

Ma / Ti / Ke / To / Pe / La / Su

*Käynnistysaika:*

Kellonaika, jolloin legionellatoiminto käynnistyy



### 13.3 Lämmityspiiri 1 / 2 / 3

**Lämmitysjärjestelmä asetellaan piirikohtaisesti.** Lämpöpumpun säädin voi ohjata kolmea lämmityspiiriä. Lämmityspiiri 1 on aina pumppulämmityspiiri, johon ei voi asentaa sekoitustoimintoa. Lämmityspiiriin 1 voidaan asentaa ulkoinen kiertovesipumppu säätimen ohjaukseen. Lämmityspiiri 2-3 on lisävarusteena saatava sekoituslämmityspiiri, jota voidaan käyttää matalamman lämpötilan säätöön. Mikäli käytetään kahta tai kolmea lämmityspiiriä, tulee piiriin 1 olla aina korkeampi lämpöinen.

#### Lämmityspiirin tila

kertoo lämmityspiirin tilatiedon

#### ► Asetusarvo huonelämpötila

Huonelämpötilaa voidaan säätää huoneasetusarvon mukaan. Huoneanturi tulee olla aseteltu keskeiselle kohdalle kiinteistöä, jotta säätö toimii optimaalisesti.

Säädin käyttää **MUKAVUUS** -tilaa normaalissa lämmönsäädössä ja **ECO** -tilaa aikaohjauksen pudotusjaksolla.

Mikäli lämmityspiirissä ei ole huoneanturia, tulee huoneanturi asetella pois käytöstä huoltovalikosta. Säädin käyttää tällaisessa tapauksessa 20 asteen referenssiarvoa lämmönsäädössä.

#### Nykyinen

kertoo lämmityspiirin nykyisen huoneasetusarvon

#### Huone vaikutus

kertoo huoneanturin kompensointivaikutuksen menoveden lämpötilaan

► Mukavuus = lämmityksen perustaso

► ECO = lämmityksen alennettu taso

#### ► Huoneanturin kompensointi

Huoneanturi kompensointiin vaikuttaa asetustarvon ja huonelämpötilamittauksen poikkeama. Kompensointi vaikuttaa menoveden asetustarvoon.

Tällä asetuksella määritetään huoneanturin kompensoinnin vaikutus kiinteistön lämmönsäätöön. Mitä suurempi arvo, sitä suurempi vaikutus. Asettelemalla vaikutukseksi 0, huoneanturi toimii vain mittavana anturina, eikä vaikuta menoveden säätöön.

#### ► Lämmityskäyrä

**Lämmityskäyrän perusteella lasketaan menovesilämpötilan asetustarvo, jota käytetään menoveden lämpötilan säätöön kulloistenkin sääolojen mukaisesti.** Käyrää voidaan muuttaa viidessä eri ulkolämpötilapisteesä, niin että lämmitysteho ja huonelämpötila saadaan yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi.

Ulkolämpötila-arvot:

Y1 = -30°C


Y2 = -15°C

Y3 = 0°C

Y4 = 10°C

Y5 = 20°C

Menovesi (°C)



#### ► As.arvo menovesi

Lämmityspiireille tulee asetella sallitut menoveden raja-arvot. Menoveden asetustarvot leikataan minimi- ja maksimi asetustarvojen kohdalta, vaikka lämmityskäyrä menisikin yli asetustarvon.

Mikäli lattialämmitystä käytetään kosteiden tilojen lämmitykseen, huomioi minimilämpötilan nosto alarajan asetelussa.

#### Nykyinen arvo

kertoo menoveden lämpötilan

#### ► Yläraja:

Maksimi menoveden lämpötila

*Esimerkkiarvot:*

Lattialämmitys 40-45°C

Patterilämmitys 50-70°C

#### ► Alaraja:

Minimi menoveden lämpötila

*Esimerkkiarvot:*

Lattialämmitys 18-25°C

Patterilämmitys 15-18°C

#### ► Kesä / talvi vaihtoraja

Kesän/talven lämmitysraja kytkee lämmityksen päälle tai pois päältä ulkolämpötilan mukaan. Tämä vaihtokytkentä tapahtuu lämmityksen ollessa AUTO -tilassa automaattisesti, eikä käyttäjän tarvitse tällöin kytkeä lämmitystä päälle tai pois. Kyseisiä vuosittaisia ajanjaksoja voidaan lyhentää tai pidentää muuttamalla asetettuja arvoja.

**HUOM!** Mikäli järjestelmässä on lämmitysalueita, joita ei haluta pysäyttää kesäisin (kosteat tilat), tulee kyseisen piiriin asetustarvo muuttua jatkuvaan TALVI-tilaan.

Tehdasasetus 16°C

#### ► Viikkokalenteri

Viikkokalenteriin voit tehdä lämmityksen aikaohjauksen. Aikaohjauksessa lämmityspiiri muuttaa tilaa MUKAVUUS ja ECO

tilan välillä. Huomioi, että lämpötilan vaihdossa on viivettä, eikä aikaohjaus toimi kaikissa järjestelmissä.

## 13.4 Jäähdytyspiiri

Lämpöpumpun säädin voi ohjata yhtä sekoitusjäähdytyspiiriä.

### ► Käyttötapa

Viikkokalenteriin

### ► Asetusarvo

Viikkokalenteriin

### ► Jäähdytyskäyrä

Jäähdytyskäyrän perusteella lasketaan menovesilämpötilan asetusarvo, jota käytetään menoveden lämpötilan säätöön kulloistenkin sääolojen mukaisesti. Käyrää voidaan muuttaa viidessä eri ulkolämpötilapisteessä.

Ulkolämpötila-arvot:

Y1 = +15

Y2 = +20

Y3 = +25

Y4 = +30

Y5 = +35

### ► Asetusarvo menoveden lämpötila

Asetellessasi raja-arvoja, varmista jäähdytyslaitteen raja-arvot. Liian kylmä menovesi voi aiheuttaa kondensoitumista putkistossa, tai laitteistossa.

### ► Yläraja:

Maksimi menoveden lämpötila

### ► Alaraja:

Minimi menoveden lämpötila

## 13.5 Huoltovalikko

Huoltovalikkoon pääset kirjautumalla asiantuntija tasolle. Paina rullaa 3s. ja kirjaudu koodilla 2000.

Valikko: Päävalikko > Huoltovalikko > Laiteasetukset

### *Latauspiiri*

#### ► Latauksen lämpötilaero

Asetetaan lauhduttimen lämpötilaero (dt) meno- ja paluuvesian turin välille.

Tehdasasetus: 5.0 K

Sallitut raja-arvot: 4 – 15K

Esimerkki arvoja:

Lattialämmitys: 5K

Patterilämmitys: 7-10K

Varaajaan lataus 7-10K

#### ► Latauspumpun miniminopeus

Asetetaan lauhduttimen kiertovesipumpulle miniminopeus, jonka alle kierrosnopeus ei laske latauksen aikana.

Tehdasasetus: 40%

Sallitut raja-arvot: 20 – 60%

#### ► Latauspumpun maksiminopeus

Asetetaan lauhduttimen kiertovesipumpulle maksiminopeus, jonka yli kierrosnopeus ei nouse latauksen aikana.

Tehdasasetus: 100%

Sallitut raja-arvot: 70 – 100%

### *Keruupiiri*

#### ► Keruupumpun miniminopeus

Asetetaan keruupiirin kiertovesipumpulle miniminopeus, jonka alle kierrosnopeus ei laske latauksen aikana.

Tehdasasetus: 40%

Sallitut raja-arvot: 20 – 70%

#### ► Keruupumpun maksiminopeus

Asetetaan keruupiirin kiertovesipumpulle maksiminopeus, jonka yli kierrosnopeus ei nouse latauksen aikana.

Tehdasasetus: 100%

Sallitut raja-arvot: 70 – 100%

#### ► Vapaaäähdytys

Asetetaan keruupiirin kiertovesipumpulle nopeusasetus vapaaäähdytys tilanteeseen. Vapaaäähdytys aktivoidaan ulkoisella kosketintiedolla.

Tehdasasetus: 100%

Sallitut raja-arvot: 20 – 100%

### *Sähkövastus (sisäinen menoveden sähkölämmitin)*

#### Käyttötapa

kertoo sähkövastuksen käyttötilan

#### ► Keruupiirin lämpötilaraja sähkövastuskäytölle

Asetetaan keruupiirin sisään tulevalle mittaukselle (B91) raja-arvo, jolloin sähkövastus alkaa lämmittämään kompressorin rinnalla suojataksien keruupiiriä jäätymiseltä.

Tehdasasetus: -4°C

Sallitut raja-arvot: asetetaan sovelluksen mukaan

#### ► Päälle, porras 1

Asetetaan vastuksen ensimmäisen portaan vapautus

#### ► Päälle, porras 2

Asetetaan vastuksen toisen portaan vapautus

#### ► Päälle, porras 3

Asetetaan vastuksen kolmannen portaan vapautus

#### ► Vahvistus (P-arvo)

Asetetaan P-arvo kapasiteetin laskentaan.

#### ► Integraaliaika (I-aika)

Asetetaan I-aika kapasiteetin laskentaan.

## Lämmityspiiri 1 / 2 / 3

Lämmityspiirien asetukset asetetaan piirikohtaisesti jokaiseen käytössä olevaan lämmityspiiriin.

### ► Hälytysrajat

Asetetaan menovesianturille ja huoneanturille ylä- ja alarajahälytykset.

### ► Kesä / talvi asetukset

Asetetaan lämmityspiiriin kesän ja talven vaihtoon liittyvät asetukset. Kesä-tilassa lämmityspiiri menee SEIS-tilaan ja Talvi-tilassa LÄMMITYS-tilaan. Mikäli lämmityspiiriin on tarkoitus lämmittää ympäri vuoden, valitaan tilaksi TALVI.

### ► Kesä / talvi tila

**Auto/It:** vaihtaa automaattisesti kesä ja talvi tilan välillä ulkolämpötila aikavakion mukaan.

**PVM:** vaihtaa kesä ja talvi tilaa kiinteiden päivämäärien mukaan

**Kesä:** kiinteästi SEIS tilassa

**Talvi:** kiinteästi LÄMMITYS tilassa

### ► Kesä / talvi aikavakio

Asetetaan lämmityspiirille suodatetun lämpötilan aikaväli, jossa lämmityspiiriin vaihtoa mitataan.

### ► Aloituspäivä

Asetetaan lämmityskaudelle kiinteä aloituspäivä, jolloin lämmitys siirtyy TALVI tilaan.

### ► Lopetuspäivä

Asetetaan lämmityskaudelle kiinteä lopetuspäivä, jolloin lämmitys siirtyy KESÄ tilaan.

### ► Nollaa ulkolämpötila

Nollataan suodatettu ulkolämpötila.

### ► Huoneanturin kompensointi

Asetetaan huoneanturille kompensointisuhte.

Mitä suurempi arvo, sitä enemmän huonelämpötilan mittauksen poikkeama huoneasetusarvoon vaikuttaa menoveden lämpötilaan.

### Huonevaikutus

kertoo huoneanturin kompensoinnin vaikutuksen menoveden lämpötilaan.

## 13.6 LANGATTOMAT ANTURIT

Gebwellin lämpöpumppuihin on saatavana lisävarusteena langaton sisäolosuhte mittaajajärjestelmä. Järjestelmään kuuluu Modbus tukiasema sekä langattomat anturit. Antureilta voidaan lukea huoneiston lämpötila sekä suhteellinen ilmankosteus. Säätimeen ohjelma tukee tällä hetkellä kymmentä (10) anturia.

Järjestelmän aktivointi tapahtuu käyttöönotto valikosta.

Päävalikko > Huoltovalikko > Käyttöönotto > Langattomat anturit

### ► Lang. ant. luk.

Antureiden lukumäärä

Tehdasasetus = 0

### ► Lang. tuk. asem. osoite

Tukiaseman osoite<sup>\*)</sup>

Tehdasasetus = 1

### ► Baudinopeus<sup>\*)</sup>

Tehdasasetus = 9600

### ► Pariteetti<sup>\*)</sup>

Tehdasasetus = Ei mitään

### ► Pysäytysbitti<sup>\*)</sup>

Tehdasasetus = Yksi

<sup>\*)</sup> HUOM! Tarkasta tukiaseman Modbus asetukset järjestelmän mukana tulevasta asennusohjeesta.

Uudet asetukset otetaan käyttöön säätimeen uudelleen käynnistyksen jälkeen.

# 14 LÄMPÖPUMPUN KUNNOSSAPITO JA HUOLTO

Lämpöpumppusi pitkään käyttöön ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi seuraavat kohteet on tarkastettava vuosittain ja ensimmäisen vuoden aikana useammin. Muista suorittaa myös lisävarusteille niiden ohjeiden mukaiset huollot ja tarkastukset.

## 14.1 Tarkastukset

Muista irrottaa pistoke (PT) pistorasiasta huoltotöiden ajaksi

**HUOM! Kylmäainepiiriä saa huoltaa ainoastaan valtuutettu kylmäkoneasentaja.**

### Yleisilme ja vuodot

Tarkasta näkykö lämpöpumpun sisä- tai ulkopuolella nestevuotoja, öljyä tai muuta pumpun normaaliin toimintaan kuulumatonta. Varoventtiilien normaaliin toimintaan kuuluu tiputtaa hieman vettä painevaihteluiden vuoksi.

### Lämmitysjärjestelmä

Tarkasta lämmitysjärjestelmän paine, jotta nesteen kierto toimii. Paineen tulee kiinteistöstä riippuen olla välillä 0,8 – 2,0 bar. Tarkasta oikea käyttöpaine *ASENNUSPÖYTÄKIRJASTA*. Mikäli paine on alhainen, lisää nestettä verkoston täyttöventtiilistä. Mikäli nestettä joutuu lisäämään usein, ota yhteyttä asennus- tai huoltoliikkeeseen.

### Lämmönkeruupiiri

Tarkasta keruupiirin nestemäärä ja lisää nestettä tarvittaessa. Käytön jälkeen nestettä voi joutua lisäämään joidenkin päivien ajan, muutaman litran lisäys on vielä normaalia. Nestetason ollessa liian alhainen, anna pumpun käydä normaalisti, avaa keruupiirin täyttöventtiili ja täytä säiliötä maalämpönesteellä. Jos joudut toistuvasti lisäämään nestettä, ota yhteyttä asennus- tai huoltoliikkeeseen. Keruupumpun käynnistyksessä säiliön nestetason tulee laskea hieman ja vastaavasti pysäytyksessä nousta. Muu käyttäytyminen on viite ilmasta, väärästä kiertosuunnasta tai suodattimen tukkeutumisesta.

Paineistetussa keruupiirissä nestemäärä tulee tarkastaa keruupiirin paineen tasosta. Käyttöpaineen tulee olla 0,5 – 1,5bar. Mikäli paine on alhaisempi, tulee painetta lisätä. Nesteen lisäys onnistuu paineenkorotuspumpulla.

Tarkasta ja puhdista keruupiirin suodatin. Suodattimen tarkastus tulee tehdä käyttön jälkeen. Vältä kuitenkin maapiirin turhaa avaamista. Suodattimen ollessa likainen, kompressorin käydessä keruupiirin lämpötilaero kasvaa ja tämä voi aiheuttaa laitteen käyttöhäiriöitä.

## 14.2 Lämminvesivaraajan (LVV1) tyhjennys

Lämminvesivaraajan (LVV1) tyhjennys tapahtuu lappoperiaatteella. Kylmävesijohtoon asennetaan tyhjennysventtiili tai vaihtoehtoisesti työnnetään letku kylmävesiliitäntään.

## 14.3 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys

### Koneikon lämmitysveden tyhjennys

Jos koneikko tarvitsee huoltoa, koneikon lämmitysjärjestelmä tyhjenetään seuraavasti:


- Sulje sulkuventtiilit VS1 ja VS2
- Avaa alimmaisii liittimiä ja valuta koneikon sisällä oleva neste pois
- Löysää sulkuventtiilin VS1 liitosta, jotta järjestelmään pääsee hieman ilmaa

## 14.4 Keruupiirin tyhjennys

### Koneikon keruupiirin tyhjennys

Jos koneikko tarvitsee huoltoa, koneikon keruupiiri tyhjenetään seuraavasti:

- Sulje sulkuventtiilit VS3 ja VS4
- Löysää sulkuventtiilin VS3 liitosta, jotta järjestelmään pääsee hieman ilmaa



# 15 HÄIRIÖT

Useimmissa laitehäiriöissä säädin havaitsee jonkinlaisen toimintahäiriön ja osoittaa tämän näytössä näkyvällä häiriöilmoituksella. Häiriön ilmestyessä näyttöön, kirjaa hälytys huoltokirjaan mahdollisten huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi.

## 15.2 Vian etsintä

Jos häiriöitä ei ole näytössä, noudata seuraavia ohjeita.

### Perustoimenpiteet:

1. Tarkasta kaikki kytkimet
2. Tarkasta talon sekä lämpöpumpun sulakkeet
3. Tarkasta vikavirtasuojakytkin

### Huonelämpötila matala:

- Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa
  - Aseta lämpöpumpun lämmitystoiminnot oikeaan käyttötilaan.
- Termostaatit kiinni pattereissa / lattialämmityksessä
  - Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin mahdollista
  - Säädä huonelämpötilaa valikosta *Lämmitysalue* sen sijaan, että suljet termostaatteja
- Automaatiikan asetusarvo liian alhainen
  - Nosta mukavuus asetusarvoa valikosta *Lämmitysalue*
  - Nosta lämmityskäyrän kaltevuus asetusarvoa valikosta *Lämmitysalue*
  - Aseta menoveden maksimi asetusarvo riittävän korkealle valikosta *Lämmitysalue*
- Lämmityspiirin aikaohjelma on päällä
  - Mene valikkoon *Aikaohjelma lämmityspiiri* ja muuta aikaohjelma oikeanlaiseksi
- Ilmaa lämmitysjärjestelmässä
  - Poista ilma lämmitysjärjestelmästä
- Suljettuja venttiileitä varaajan ja lämpöjohtoverkoston välillä
  - Avaa venttiilit
- Ulkoinen kosketin huonelämpötilan pudotukselle aktivoitu
  - Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet

### Huonelämpötila korkea:

- Lämmityspiirien asetusarvot liian korkeat
  - Jos huonelämpötila on liian korkea vain kylmällä säällä, pudota lämmityskäyrän kaltevuutta.
  - Jos huonelämpötila on liian korkea lauhalla säällä, pudota mukavuus asetusarvoa.

### Käyttövesi kylmää:

- Käyttövesi toiminto ei ole aktiivinen
  - Aseta käyttöveden *Käyttötapa* On-tilaan
- Käyttöveden kulutus liian suuri
  - Odota kunnes vesi on lämmennyt. Tilapäisesti suuremman kulutuksen alkaessa, voit valita käyttöveden pakkolatauksen painamalla käyttöpäänteen käyttövesi painiketta 3 sekuntia.
- Liian alhainen asetusarvo
  - Mene valikkoon *Käyttövesi* ja korota käyttöveden asetusarvoa.
- Liian pienelle säädetty syöttösekoitusventtiili
  - Avaa venttiili

### Kompressori ei käynnisty:

- Ei lämmöntarvetta
  - Tarkasta laitteen tilatiedot *Info* -valikosta
- Kompressorin minimi seisonta-aika on aktiivinen
  - Odota 20 minuuttia ja tarkasta, käynnistyykö kompressori
- Laitteessa on toimintahäiriö
  - Katso *Info* -valikosta häiriön syy ja tee tarvittavat toimenpiteet vianetsintätaulukon avulla

## 15.1 Hälytykset

Kun hälytys on aktiivinen, lämpöpumpun näyttöön ilmestyy hälytys symboli. Lisätietoa hälytyksestä saat INFO-valikosta. Yritä aina ensiksi itse selvittää vikatilanne vianetsintätaulukon avulla. Mikäli et saa vikaa selvitettyä, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan.

### 15.3 Vianetsintätaulukko

Nro: Häiriöviesti	Paikka	Kuvaus	Syy	Toimenpide	Toimenpide
10: Ulkoanturi	B9	Vika ulkoanturissa tai sitä ei ole kytketty.	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
31: Menovesianturi jäähditys 1	B16	Vika jäähdityksen menovesianturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
32: Menovesianturi 2	B12	Vika lämmityspiirin 2 menovesianturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
33: Lämpöpumpun menov.ant	B21	Vika lämpöpumpun latauksen menovesianturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
35: Lähteen sisääntuloanturi	B91	Vika maaliuospiirin sisääntuloanturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
36: Kuuman kaasun anturi 1	B81	Vika kuumakaasuanturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
44: Lämpöpumpun paluuv.ant.	B71	Vika lämpöpumpun latauksen paluuvesianturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
45: Lähteen ulosmenon anturi	B92	Vika maaliuospiirin ulosmenoanturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
50: Käyttövesianturi 1	B3	Vika käyttövesivaraajan anturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
60: Huoneanturi 1		Vika huoneanturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että huoneanturi on kytketty, eikä ole ulkoisesti vahingoittunut. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan
98: Lisämoduuli 1		Säädin ei havaitse laajennusmoduulia 1 väylältä	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta säätimien välisen lattakaapelin kiinnitys. Tarkasta, että laajennusmoduulille tulee virta (vihreä valo)
99: Lisämoduuli 2		Säädin ei havaitse laajennusmoduulia 2 väylältä	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta säätimien välisen lattakaapelin kiinnitys. Tarkasta, että laajennusmoduulille tulee virta (vihreä valo)
102: Ei kellon varakäyntiä		Säätimen käyttöpääteen paristo on loppumassa.	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että näytön lattakaapeli on kunnolla kiinni säätimen sekä näytön päästä.
105: Huoltoilmoitus		Säätimeen on ohjelmoitu huoltoilmoitus		Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Suorita laitteiston vuosihuolto
106: Lähteen lämp. liian alh.		Maaliuospiirin sisääntulo lämpötila on alhaisempi kuin valikossa asetettu. Säädin palauttaa tilanteen automaattisesti 4h kuluttua.	Liian pieni virtaus maaliuospiirissä	Tarkasta, että maaliuospiirin sulkuventtiilit on auki. Tarkasta keruupiirin lianerotin. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.	Tarkasta maaliuospiirin toiminta.
107: Kuuma kaasu, kompr. 1		Hälytys laukeaa, kun kuumakaasuanturi näyttää 130°C. 3 hälytystä kahdeksassa tunnissa sallitaan automaattisella palautuksella.		Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta kylmäkoneikon toiminta

Nro: Häiriöviesti	Paikka	Kuvaus	Syy	Toimenpide	Toimenpide
127: Legionellanestolämpötila		Lämpöpumppu ei ole saavuttanut legionellaesto lämpötilaa. Säädin yrittää latausta uudestaan minimi seisonta-ajan kuluttua.	Käyttöväettä on kulutettu korotustoiminnon aikana.		
222: Lämpöp. käytön ylipaine	E10	Korkeapaineessostaatti on lauennut	Liian pieni virtaus lataus-/lämpöjohtopiirissä. Patteri- tai lattialämmityksen venttiilit kiinni tai säädetty liian pienelle. Ilmaa lämmitysverkostossa. Lämmitysjärjestelmän paineet liian matalalla. Tukkeutunut lianerotin.	Avaa patteri-/lattialämmitys termostaatit. Ilmaa lämmitysverkosto. Tarkasta verkoston paine. Puhdista lianerotin. Tarkasta, että latauspumppu pyörii. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.	Tarkasta lämpöjohtoverkoston toiminta
223: Lämm.piir. käynn. ylipaine	E10	Korkeapaineessostaatti on lauennut lämmityksen käynnistyksen yhteydessä	Liian pieni virtaus lataus-/lämpöjohtopiirissä. Patteri- tai lattialämmityksen venttiilit kiinni tai säädetty liian pienelle. Ilmaa lämmitysverkostossa. Lämmitysjärjestelmän paineet liian matalalla. Tukkeutunut lianerotin.	Avaa patteri-/lattialämmitys termostaatit. Ilmaa lämmitysverkosto. Tarkasta verkoston paine. Puhdista lianerotin. Tarkasta, että latauspumppu pyörii. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.	Tarkasta lämpöjohtoverkoston toiminta
224: Käyttöv. käynn. ylipaine	E10	Korkeapaineessostaatti on lauennut käyttöveden käynnistyksen yhteydessä	Liian pieni virtaus latauspiirissä. Ilmaa lämmitysverkostossa. Lämmitysjärjestelmän paineet liian matalalla. Tukkeutunut lianerotin.	Ilmaa lämmitysverkosto. Tarkasta verkoston paine. Puhdista lianerotin. Tarkasta, että latauspumppu pyörii. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.	Tarkasta vaihtoventtiilien toiminta. Tarkasta latauspiirin toiminta.
225: Alipaine	E9	Matalapaineessostaatti on lauennut	Liian pieni virtaus maaliuospiirissä. Ilmaa keruupiirissä. Keruupiirin sulku-/linjasäätöventtiilit kiinni. Lianerotin on tukkeutunut. Liian vähän nestettä keruupiirissä. Lämmitysjärjestelmän vesi liian kylmää (alle 15°)	Puhdista maaliuospiirin lianerotin. Lisää tarvittaessa nestettä maaliuospiiriin. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.	Tarkasta maaliuospiirin toiminta. Tarkasta maaliuospiirin toiminta.
226: Kompr. 1 ylikuorma	E11	Kompressorin moottorinsuoja on lauennut	Kompressorin on laukaissut moottorinsuojan	Aseta kompressorin moottorinsuoja (F1) ON-asentoon. Ota tarvittaessa yhteyttä sähköasentajaan.	Tarkasta lämpöpumpun sähkönsyöttö. Tarkasta kompressorin toiminta.

# 16 TEKNISET TIEDOT


Gebwell Aries		Aries 6	Aries 12	Aries12C
<b>Tehotiedot</b> (EN14511 mukaan)				
Lämmitysteho	kW	1,5 - 7,5	2,6 - 12,2	2,6 - 12,2
<b>0/35 nimellinen</b>				
Lämmitysteho	kW	3,75	6,71	6,71
Sähköteho	kW	0,78	1,36	1,36
COP		4,8	4,9	4,9
SCOP (0/35 ja 0/55, EN 14825 mukaan)		5,6 ja 4,2	5,8 ja 4,3	5,8 ja 4,3
<b>Energiamerkintä</b>				
Järjestelmän energiatehokkuusluokka, keskimääräiset ilmasto-olosuhteet, lattialämmitys			A+++	
<b>Läpivirtausvastus</b>				
Teho	W	4000	6000	6000
<b>Sähkö tiedot</b>				
Nimellisjännite/sähköliitäntä		400VAC 3N 50Hz		
Maksimi käyttövirta (sis. ohjausjärjestelmät ja pumput)	A <sub>rms</sub>	15,8	19,8	19,8
Lisäsähkövastus kytkettävissä	kW	2 / 4	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6
Suosittelava varokekoko	A	3 x 16	3 x 20	3 x 20
Latauspumpun teho	W	25 - 60		
Liuos pumpun teho	W	35 - 87	40 - 180	40 - 180
<b>Lämmivesivaraaja</b>				
Tilavuus, käyttövesi/lämmitys	L	185 / 7	185 / 7	ei varaajaa
Maksimipaine	bar	10	10	ei varaajaa
<b>Kylmäainepiiri</b>				
Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja			kyllä	
Ilmatilaviesti suljettu			kyllä	
Kylmäaine			R410A	
Kylmäaineen GWP (global warming potential)		2088	2088	2088
Kylmäaineen määrä	kg	0,92	1,42	1,42
CO <sub>2</sub> vastaavuus	ton CO <sub>2</sub> e	1,920	2,965	2,965
Katkaisu, ylipaine	MPa	4,4 (44 bar)		
Ero, ylipaine	MPa	0,7 (7 bar)		
Katkaisu, alipaine	MPa	0,17 (1,7 bar)		
Ero, alipaine	MPa	0,10 (1,0 bar)		
<b>Keruupiiri</b>				
Maksimipaine	MPa	0,6 (6 bar)		
Nimellisvirtaama	l/s	0,19	0,34	0,34
Maksimivirtaama	l/s	0,50	1,00	1,00
Maksimi ulkoinen painehäviö nimellisvirtaamalla	kPa	68	110	110
Minimi lämmönkeruuliuksen tulolämpötila	°C	-5		
Maksimi lämmönkeruuliuksen tulolämpötila	°C	30		
<b>Lämmityspiiri</b>				
Maksimipaine	bar	0,6 (6 bar)		
Minimivirtaama	l/s	0,08	0,12	0,12
Nimellisvirtaama	l/s	0,10	0,18	0,18
Maksimivirtaama	l/s	0,35	0,58	0,58
Maksimi ulkoinen painehäviö nimellisvirtaamalla	kPa	61	63	63
<b>Mitat ja painot</b>				
Leveys x korkeus x syvyys	mm	600 x 1800 x 660		640 x 970 x 830
Paino	kg	181	190	165
Kompressoriyksikön paino	kg	99	118	118
<b>Putkiliitännät</b>				
Maaliuos / keruupiiri	mm	28		
Lämmitys / latauspiiri	mm	22	28	28
Lämmin käyttövesi	mm	22		-
Lämminvesikierto	mm	15		-
Kylmävesi	mm	22		
Äänitehotaso (L <sub>WA</sub> )	dB	34 - 43	36 - 47	36 - 47
Äänenpainetaso (L <sub>WP</sub> )	dBA	20 - 27	22 - 30	22 - 30
Kompressorit		Twin rotary (taajuusohjattu)		
Säädin		Gebwell CLI		



# 17 Suoritusarvokuvaajat


## Lämmityspiiri

Aries 6 / 12: UPM3 25-75




## Lämmönkeruupiiri

Aries 6: UPM GEO 25-85



Aries 12: UPMXL GEO 25-125



# 18 ESIMERKKIARVOT LÄMPÖPUMPUN SÄÄTÖIHIN ERI LÄMMITYSVERKOSTOILLE

Lämmityspiirien asetusarvot

Rivinumero		Ohjausrivi	Tehtiasetus	Lattialämmitys	Patterilämmitys	Ilmalämmitys
LP1	LP2					
710	1010	Mukavuuskäytön asetusarvo	20			
712	1012	Alennettu asetusarvo	15			
720	1020	Lämmityskäyrän kaltevuus		0,5 (0,3-0,5)	0,8 (0,5-1,0)	0,8 (0,5-1,0)
740	1040	Menoveden min. asetusarvo	15	18	15	15
741	1041	Menoveden maks asetusarvo	45	45 (35-45)	55 (45-60)	55 (45-60)
730	1030	Kesän/talven lämmitysraja	16			

# 19 HUOLTOKIRJA

Päivämäärä:	Toimenpide:	*Vikakoodi:	Tekijä:

\*Vikakoodi: Mikäli laite on tehnyt toimintahäiriö, kirjaa säätimen antama vikakoodi sarakkeeseen.

# 20 ENERGIAMERKIT

## ENERG

енергия · ενέργεια

Y
IJA

IE
IA

| Gebwell
|| Aries6

A<sup>++</sup>

A

A<sup>+++</sup>

+

+

+

+

A

2015
811/2013

## ENERG

енергия · ενέργεια

Y
IJA

IE
IA

| Gebwell
|| Aries12

A<sup>++</sup>

A

A<sup>+++</sup>

+

+

+

+

A

2015
811/2013

## Tuotetiedot / Product Information

Malli(t):	Model(s):	Aries 6, Aries 12
Ilma-vesi-lämpöpumppu (kyllä/ei):	Air-to-water heat pump (yes/no):	Ei / No
Vesi-vesi-lämpöpumppu (kyllä/ei):	Water-to-water heat pump (yes/no):	Ei / No
Suolavesi-vesi-lämpöpumppu (kyllä/ei):	Brine-to-water heat pump (yes/no):	Kyllä / Yes
Matalan lämpötilan lämpöpumppu (kyllä/ei):	Low-temperature heat pump (yes/no):	Kyllä / Yes (*)
Varustettu lisälämmittimellä (kyllä/ei):	Equipped with a supplementary heater (yes/no):	Kyllä / Yes
Lämpöpumppuyhdistelmälämmitin (kyllä/ei):	Heat pump combination heater (yes/no):	Kyllä / Yes
Parametrit ilmoitettu keskilämpötilan keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa. Mittaukset ja laskelmat suoritettu EN 14825 standardin mukaan.	Parameters are declared for average climate conditions. Measurements and calculations have been carried out according to EN 14825 standard.	

Kohta	Item	Symboli / Symbol	Yksikkö / Unit	Aries 6	Aries 12	Aries 12C
<b>Keskilämpötila sovelluksen tiedot</b>	<b>Medium temperature application</b>					
<b>Nimellislämpöteho (**)</b>	<b>Rated heat output (**)</b>	<i>Prated</i>	kW	6	12	12
Ilmoitettu lämmitysteho osakuormalla keskilämpötilan sovelluksesta ulkolämpötilassa $T_j$ .	Declared heating capacity for part load operation in medium-temperature application at outdoor temperature $T_j$ .					
0/52 °C (88 %), $T_j = -7^\circ\text{C}$	0/52 °C (88 %), $T_j = -7^\circ\text{C}$	<i>Pdh</i>	kW	5,4	10,7	10,7
0/42 °C (54 %), $T_j = 2^\circ\text{C}$	0/42 °C (54 %), $T_j = 2^\circ\text{C}$	<i>Pdh</i>	kW	3,8	7,1	7,1
0/36 °C (35 %), $T_j = 7^\circ\text{C}$	0/36 °C (35 %), $T_j = 7^\circ\text{C}$	<i>Pdh</i>	kW	2,7	4,0	4,0
0/30 °C (15 %), $T_j = 12^\circ\text{C}$	0/30 °C (15 %), $T_j = 12^\circ\text{C}$	<i>Pdh</i>	kW	2,3	2,7	2,7
$T_j$ = kaksiarvoinen lämpötila	$T_j$ = bivalent temperature	<i>Pdh</i>	kW	5,8	11,7	11,7
Kaksiarvoinen lämpötila	Bivalent temperature	$T_{biv}$	°C	-10	-10	-10
Alenemiskerroin (***)	Degradation co-efficient (***)	<i>Cdh</i>	-	0,9	0,9	0,9
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka	Seasonal space heating energy efficiency class		-	A+++	A+++	A+++
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus	Seasonal space heating energy efficiency	$\eta_s$	%	167	171	171
Ilmoitettu lämpökerroin osakuormalla keskilämpötilan sovelluksesta ulkolämpötilassa $T_j$ .	Declared coefficient of performance for part load operation in medium-temperature application at outdoor temperature $T_j$ .					
0/52 °C (88 %), $T_j = -7^\circ\text{C}$	0/52 °C (88 %), $T_j = -7^\circ\text{C}$	<i>COPd</i>	-	2,61	2,95	2,95
0/42 °C (54 %), $T_j = 2^\circ\text{C}$	0/42 °C (54 %), $T_j = 2^\circ\text{C}$	<i>COPd</i>	-	3,66	4,13	4,13
0/36 °C (35 %), $T_j = 7^\circ\text{C}$	0/36 °C (35 %), $T_j = 7^\circ\text{C}$	<i>COPd</i>	-	4,56	5,13	5,13
0/30 °C (15 %), $T_j = 12^\circ\text{C}$	0/30 °C (15 %), $T_j = 12^\circ\text{C}$	<i>COPd</i>	-	5,35	4,82	4,82
$T_j$ = kaksiarvoinen lämpötila	$T_j$ = bivalent temperature	<i>COPd</i>	-	2,30	2,89	2,89
<b>Matalan lämpötilasovelluksen tiedot</b>	<b>Low temperature application</b>					
<b>Nimellislämpöteho (**)</b>	<b>Rated heat output (**)</b>	<i>Prated</i>	kW	7	13	13
Ilmoitettu lämmitysteho osakuormalla matalanlämpötilan sovelluksesta ulkolämpötilassa $T_j$ .	Declared coefficient of performance for part load operation in low-temperature application at outdoor temperature $T_j$ .					
0/34 °C (88 %), $T_j = -7^\circ\text{C}$	0/34 °C (88 %), $T_j = -7^\circ\text{C}$	<i>Pdh</i>	kW	6,4	11,6	11,6
0/30 °C (54 %), $T_j = 2^\circ\text{C}$	0/30 °C (54 %), $T_j = 2^\circ\text{C}$	<i>Pdh</i>	kW	4,5	8,2	8,2
0/27 °C (35 %), $T_j = 7^\circ\text{C}$	0/27 °C (35 %), $T_j = 7^\circ\text{C}$	<i>Pdh</i>	kW	3,0	5,8	5,8
0/24 °C (15 %), $T_j = 12^\circ\text{C}$	0/24 °C (15 %), $T_j = 12^\circ\text{C}$	<i>Pdh</i>	kW	2,4	3,4	3,4
$T_j$ = kaksiarvoinen lämpötila	$T_j$ = bivalent temperature	<i>Pdh</i>	kW	6,9	12,5	12,5
Kaksiarvoinen lämpötila	Bivalent temperature	$T_{biv}$	°C	-10	-10	-10
Alenemiskerroin (***)	Degradation co-efficient (***)	<i>Cdh</i>	-	0,9	0,9	0,9
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka	Seasonal space heating energy efficiency class		-	A+++	A+++	A+++
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus	Seasonal space heating energy efficiency	$\eta_s$	%	202	227	227
Ilmoitettu lämpökerroin osakuormalla matalanlämpötilan sovelluksesta ulkolämpötilassa $T_j$ .	Declared coefficient of performance for part load operation.					
0/34 °C (88 %), $T_j = -7^\circ\text{C}$	0/34 °C (88 %), $T_j = -7^\circ\text{C}$	<i>COPd</i>	-	3,86	4,39	4,39
0/30 °C (54 %), $T_j = 2^\circ\text{C}$	0/30 °C (54 %), $T_j = 2^\circ\text{C}$	<i>COPd</i>	-	4,54	5,33	5,33
0/27 °C (35 %), $T_j = 7^\circ\text{C}$	0/27 °C (35 %), $T_j = 7^\circ\text{C}$	<i>COPd</i>	-	5,32	6,17	6,17
0/24 °C (15 %), $T_j = 12^\circ\text{C}$	0/24 °C (15 %), $T_j = 12^\circ\text{C}$	<i>COPd</i>	-	5,87	5,81	5,81
$T_j$ = kaksiarvoinen lämpötila	$T_j$ = bivalent temperature	<i>COPd</i>	-	3,75	4,36	4,36
<b>Tehonkulutus muissa tiloissa kuin aktiivisessa toimintatilassa</b>	<b>Power consumption in modes other than active mode</b>					
Pois päältä -tila	Off mode	$P_{OFF}$	kW	0,043	0,043	0,043
Termostaatti pois päältä -tila	Thermostat-off mode	$P_{TO}$	kW	0,043	0,043	0,043
Valmiustila	Standby mode	$P_{SB}$	kW	0,043	0,043	0,043
Kampikammion lämmitys -tila	Crankcase heater mode	$P_{CK}$	kW	0,000	0,000	0,000
<b>Muut kohdat</b>	<b>Other items</b>					
Tehon säätö kiinteä / muuttuva	Capacity control fixed / variable			muuttuva / variable	muuttuva / variable	muuttuva / variable
Äänitehotaso, sisällä	Sound power level, indoors	$L_{WA}$	dB	34-43	36-47	36-47
Suolaveden nimellisvirtaus	Rated brine or water flow rate	-	m <sup>3</sup> /h	0,90	1,51	1,51
<b>Vedenlämmitin</b>	<b>Water heater</b>					
Ilmoitettu kuormitusprofiili	Declared load profile			XL	XL	-
Vuorokautinen sähkönkulutus	Daily electricity consumption	$Q_{elec}$	kWh	6,252	6,211	-
Vedenlämmityksen energiatehokkuus	Water heating energy efficiency	$\eta_{wh}$	%	122	123	-
<b>Lisälämmitin</b>	<b>Supplementary heater</b>					
Nimellislämpöteho (**)	Rated heat output (**)	$P_{sup}$	kW	6,0	6,0	6,0
Ottoenergian tyyppi	Type of energy input			Sähkö /Electricity	Sähkö /Electricity	Sähkö /Electricity

Yhteystiedot	Contact details	Gebwell Oy, Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta, Finland
(*) Aries lämpöpumppu soveltuu keskilämpötilan ja matalanlämpötilan sovelluksiin.		
(**) Lämpöpumppuyhdistelmäillä ja lämpöpumppuyhdistelmäillä nimellislämpöteho Prated on yhtä suuri kuin lämmityksen mitoituskuorma Pdesignh ja lisälämmittimen nimellislämpöteho Psup on yhtä suuri kuin lisälämmitysteho sup(Tj).		
(***) Jos Cdh:n arvoa ei määritetä mittamalla, alenemiskertoimen oletusarvo on Cdh = 0,9.		
(*) Aries heat pump is suitable for medium temperature as well as low temperature applications.		
(**) For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Prated is equal to the design load for heating Pdesignh, and the rated heat output of a supplementary heater Psup is equal to the supplementary capacity for heating sup(Tj).		
(***) If Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh = 0,9.		

# GEBWELL

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of Conformity Försäkran om överensstämmelse

Gebwell Oy vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuotteet  
We, Gebwell Ltd, hereby declare under our sole responsibility that the product  
Gebwell Ab försäkrar under eget ansvar att de produkter

**Aries** heat pump  
**Qi** heat pump  
**T2** heat pump  
**T3** heat pump  
**Gemini** heat pump  
**Taurus** heat pump

joita tämä vakuutus koskee, on seuraavien direktiivien ja asetusten mukainen  
to which this declaration relates is in conformity with the  
som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) DIRECTIVE 2014/30/EU  
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (LVD) 2014/35/EU  
ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR ENERGY-RELATED PRODUCTS DIRECTIVE 2009/125/EC  
RESTRICTION OF THE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES DIRECTIVE (RoHS II): 2011/65/EU  
REGULATION (EU) 2017/1369 ON ENERGY LABELLING  
(Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU shall not apply to this pressurized equipment according to item 2.f.iii in Article 1.)

ja seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja teknisiä eritelmiä on sovellettu:  
and the following harmonised standards and technical specifications have been applied:  
och följande harmoniserade standarder och tekniska specifikationer har tillämpats:

LVD: EN 61439-1:2011  
EN 61439-2:2011  
EN 61439-3:2012

EMCD: EN 61439-1 Annex J, Point J.9.4.2

HD: 60364 Low-voltage electrical installations  
384 Electrical installations of buildings

EN 14511

Commission Regulation (EU) No 813/2013 on eco design of space heaters and combination heaters  
Commission Delegated Regulation (EU) No 811/2013 on energy labelling of space heaters and combination heaters.

Tuotteilla on CE-vaatimuksenmukaisuusmerkintä.  
Products are provided with a CE marking of conformity.  
Produkterna är försedda med CE-märkning av överensstämmelse.

Leppävirta 21.4.2021



Janne Rahunen  
Managing Director

## Gebwell CLI säätimen valikkorakenne

► Päävalikko	► Lämpöpumppu
	► Lämminkäyttövesi
	► Lämmityspiiri 1-3
	► Jäähdytyspiiri
	► Tiedot
	► Huoltovalikko

### Lämpöpumppu

► Lämpöpumppu	► Järj. kello	Vuosi	
		Kuukausi	
		Päivä	
		Tunti	
		Minuutti	
		Sekunti	
	Kielenvalinta		<i>suomi, english, svenska</i>
	Lämpöpumppu käyttötapa		<i>Auto, pois, Varalämpö</i>
	Hälytysten kuittaus		<i>Kuittaa</i>

### Lämminkäyttövesi

► Lämminkäyttövesi	Tila		Vain luku
	Käyttövesi käyttötapa		<i>Auto, Pois/Suoj., Eco, Mukavuus</i>
	Säiliö ylä lt.		Vain luku
	Säiliö ala lt.		Vain luku
	Vaihtoventtiili		Vain luku
	► Käyttövesi asetusarvot	Nykyinen	°C, Vain luku
		Mukavuus	°C
		ECO	°C
	► Legionella toiminta	As.arvo Lämpöt.	°C
		Legionella toiminta Tila	<i>Ma, Ti, Ke, To, Pe, La, Su</i>
		Käynnistysaika leg.toiminto	<i>h</i>
	Kiertov.pumppu		Vain luku

## Lämmityspiiri 1-3

► Lämmityspiiri 1-3	Lämmityspiirin tila		<i>Auto, Pois/Suoj., Eco, Mukavuus</i>
	► As.arvo huone	Nykyinen	°C
		Mukavuus	°C
		ECO	°C
		Suojaus	°C
		As. arvo korjaus	K
		Huonelt. säätö	Vain luku
		Huone ant. komp.	
		Ti huone	<i>min</i>
		Huone vaikutus	K, Vain luku
	► Lämmit.käyrä	Suod.ulkolt. X	°C
		X1	-30°C, Vain luku
		Y1	°C
		X2	-15°C, Vain luku
		Y2	°C
		X3	0°C, Vain luku
		Y3	°C
		X4	+10°C, Vain luku
		Y4	°C
		X5	+20°C, Vain luku
		Y5	°C
		Lämmit. käyrä Y	°C, Vain luku
	► As.arvo menov.lt.	Nykyinen arvo	°C, Vain luku
		Yläraja	°C
		Alaraja	°C
	Kesä-talvi vaihtoraja		°C
	► Viikkokalenteri LP1	Nykyinen arvo	<i>Mukavuus, Vain luku</i>
		Maanantai	Aika-1 Arvo-1: <i>Pois.suoj, Mukavuus, Eco</i>
		Tiistai	.
		Keskiviikko	.
		Torstai	.
		Perjantai	.
		Lauantai	.
			Aika-6 Arvo-6: <i>Pois.suoj, Mukavuus, Eco</i>



► Lämmityspiiri 1-3	► Viikkokalenteri LP1	Sunnuntai	
		Poikkeus	
		Käynnistysaika	<i>Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, Vuosi</i>
		Lopetusaika	<i>Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, Vuosi</i>
		Valinta-1	<i>Päivä, Alue, Vk.päivä, Kalenteri</i>
		(Aloituspäivä)	<i>Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, Vuosi</i>
		Lopetuspäivä	<i>Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, Vuosi</i>
		Viikonpäivä	<i>Viikonpäivä, Viikko, Kuukausi</i>
	<b>Kopioi aikaohj.</b>		<i>Ma:sta, Ti-Pe, Ti-Su, Ti, Ke, To, Pe, La, Su, Poikkeus</i>

## Jäähdytyspiiri

► Jäähdytyspiiri	Käyttötapa HMI (Jäähdytyspiirin tila)		<i>Auto, Pois/Suoj., Eco, Mukavuus</i>
	► As.arvo huone	Nykyinen	°C
		Mukavuus	°C
		ECO	°C
		As. arvo korjaus	K
		Huonelt. säätö	Vain luku
		Huone ant. komp.	
		Ti huone	<i>min</i>
		Huone vaikutus	K, Vain luku
	► Jäähdytyskäyrä	Suod.ulkolt. X	°C
		X1	15°C, Vain luku
		Y1	°C
		X2	20°C, Vain luku
		Y2	°C
		X3	25°C, Vain luku
		Y3	°C
		X4	30°C, Vain luku
		Y4	°C
		X5	35°C, Vain luku
		Y5	°C
		<b>Jäähdytyskäyrä Y</b>	Vain luku

► Jäähdytyspiiri	► As.arvo menov.lt.	Nykyinen arvo	°C, Vain luku
		Yläraja	°C
		Alaraja	°C
	<b>Kesä-talvi Lämpötila (vaihtoraja)</b>		°C
	► Viikkokalenteri JP1	Nykyinen arvo	<i>Mukavuus, Vain luku</i>
		Maanantai	Aika-1 Arvo-1: <i>Pois.suoj, Mukavuus, Eco</i> · · · · · ·
		Tiistai	
		Keskiviikko	
		Torstai	
		Perjantai	
		Lauantai	
		Sunnuntai	
		Poikkeus	Aika-6 Arvo-6: <i>Pois.suoj, Mukavuus, Eco</i>
		Käynnistysaika	<i>Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, Vuosi</i>
		Lopetusaika	<i>Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, Vuosi</i>
		Valinta-1	<i>Päivä, Alue, Vk.päivä, Kalenteri</i>
		(Aloitus)päivä	<i>Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, Vuosi</i>
		Lopetuspäivä	<i>Viikonpäivä, Päivä, Kuukausi, Vuosi</i>
		Viikonpäivä	<i>Viikonpäivä, Viikko, Kuukausi</i>
	<b>Kopioi aikaohj.</b>		<i>Ma:sta, Ti-Pe, Ti-Su, Ti, Ke, To, Pe, La, Su, Poikkeus</i>

## Tiedot

► Tiedot	► Tilatiedot ja mittaukset		
		Ulkolämpötila	°C, Vain luku
		Latauspumppu	%, Vain luku
		Menoveden lämpötila	°C, Vain luku
		Paluuveden lämpötila	°C, Vain luku
		dT latauspiiri	K, Vain luku
		Keruupumppu	%, Vain luku
		Keruupiirin sisääntulolämpötila	°C, Vain luku
		Keruupiiri ulostulolämpötila	°C, Vain luku
		dT Keruupiiri	K, Vain luku
		Käyttötapa	Vain luku
		Pyyntö	%, Vain luku
		Nyk.Kapasit.	%, Vain luku
		Kompressori 1	On, Vain luku
		Kompressori 1	%, Vain luku
		Lämmityspiiri 1	
		Lämmityspiirin tila	Auto, Pois/Suoj., ECO, mukavuus
		Käyttötapa	Vain luku
		Asetusarvo	°C, Vain luku
		+Menoveden lämpötila	°C, Vain luku
		Asetusarvo	°C, Vain luku
		Lämmityspiiri 2	
		Lämmin käyttövesi	
		Käyttövesi käyttötapa	Auto, Pois/Suoj., ECO, mukavuus
		Käyttötapa	Vain luku
		Vaihtventtiili	Vain luku
		Säiliö ylä lt.	°C, Vain luku
		Säiliö ala lt.	°C, Vain luku
		Legionella toiminta Tila LKV	Vain luku
		Jäähdytyksen tila	Vain luku
		Lisälämmönlähde	
		Lis.läm. käynnistysignaali	Vain luku
		Ohjauksen tapa Läm. sähkövastus	Varalämpö, Rinnalla
		Läm. sähkövastus	Vain luku
		Lis.läm. ohjaussignaali	%, Vain luku

► Tiedot	► Tilatiedot ja mittaukset	Asetusarvo	°C, Vain luku
		Nykyinen arvo	°C, Vain luku
		Säätölähtö	%, Vain luku
	► Käyttötunnit, Vain luku	Automaatioasema	<i>h</i>
		Kompressori 1	<i>h</i>
		Kompressorin käynnistykset	
		Käyttöveden latauskerrat	
		Latauspumppu	<i>h</i>
		Keruupumpun	<i>h</i>
		Sähkövastus Lis.läm.lähde	<i>h</i>
		Sähkövastuksen käynnistykset Lis.läm.lähde	
		Lis.Läm. käynnistyssignaali Lis.läm.lähde	<i>h</i>
		Lis.Läm. käynnistykset Lis.läm.lähde	
	► Energia, Vain luku	Kokonaisenergiankulutus	<i>kWh</i>
		Kokonaislämmitysteho	<i>kWh</i>
		Lämmitys energiankulutus	<i>kWh</i>
		Käyttövesi energiankulutus	<i>kWh</i>
		Tuotettu lämpöteho lämmitys	<i>kWh</i>
		Tuotettu lämpöteho käyttövesi	<i>kWh</i>

## Huoltovalikko

► Huoltovalikko	► Toimintojen testaus	Vaihtventtiili			Lämmitys, LKV
		Keruupumppu			%
		Latauspumppu			%
		Kiertov.pumppu Lämm.käyt.vesi			<i>Pois,Päällä,Auto</i>
		LKV sähkövas.			<i>Off, On</i>
		Menov. sähkölämmitin			<i>Auto, Pois, Porras 1-3</i>
		Venttiili Läm. piiri 2			%
		Venttiili Läm. piiri 3			%
		Sähkövastus Lis.läm.lähde			<i>Auto, Pois, Porras 1-3</i>
		Lis.läm.lähde			<i>Off, On</i>
		Lis.läm. ohjaussignaali			%

► Huoltovalikko	► Mittaukset (vain luku)	+Piiri1			
		Lauhd.paine			bar
		Höyrystin paine			bar
		Höyrystin lt.			°C
		Imukaasu LT			°C
		Tulistus			K
		Kapasit.pyyntö			%
		Nyk.Kapasit.			%
		Kompressori 1			
		Kompressori 1			%
		Kompressori 2			
		Kompressori 2			%
		Kuumakaasun lämpötila			°C
		Paisunta vent. Tak.kytk.			%
		+EXD-TEVI			
		Venttiili			%
		Imukaasu T1			°C
		Tulistus			K
		Kuumakaasu T1			°C
		Kuumakaasu T2			°C
		Paine			bar
		Latauspumppu			%
		Menov. lt.			°C
		Paluuv. lt.			°C
		Dt latauspiiri			K
		Keruupumpun			%
		Keruupiirin sisääntulolämpötila			°C
		Keruupiiri ulostulolämpötila			°C
		dT Keruupiiri			K
		Menov. lt. Järjestelmä			°C
		Ulk.ohjaus			
		Ulk.läm.pyynti			%
		Ulk.as.arvo			°C

► Huoltovalikko	► Käyttöönotto	Uud. käynnistys			Kuittaa
		► Lämmityspiiri 1-3	Lämmityspiiri 1-3		Ei käytössä, Käytössä
			Huoneanturi		Ei käyt., Langal, Langaton 1, Langaton 2, Langaton 1&2
		► Jäähdytyspiiri 1	Jäähdytyspiiri 1		Ei käytössä, Käytössä
			Huoneanturi		Disabled, HC1, HC2
			Siirtopumppu (Q28)		Ei käytössä, Käytössä
		► Menov. sähkölämmitin	Menov. sähkölämmitin		Ei käytössä, Käytössä
			Tehoportaiden määrä		Yksi, Kaksi, Kolme
		► Lisälämmönlähde	+K27/TV27		
			Lisälämmönlähde		Ei käytössä, Käytössä
			+K28/K29		
			Läm. sähkövastus		Ei käytössä, Käytössä
		► Kaskadi asetukset	Lämpöpumpun tyyppi		Itsenäinen, Master, Slave 1
			Slave lukumäärä		0, 1
			Yhteisen liuospumpun tyyppi		Ei käytössä, Yksinopeuksinen, 0- 10V
		► Langattomat anturit	Lang. ant. lkm		
			Lang. tuk.asem. osoite		
			► Modbus	+Sis.rak. RS485:2	
				Baudinopeus	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
				Pariteetti	Parillinen, Pariton, Ei mitään
				Pysäytysbitti	Yksi, Kaksi
		► Ulk.läm.pyynti	Ohj.tyyppi		Lämpöpumppu, Ulk. %, Ulk. °C
			ExtDmdTyp		AI, Modbus
		► Latauspiiri	Latauksen lämpötilaero		K
			Latauspumpun minimi nopeus		%
			Latauspumpun maksimi nopeus		%
		► Keruupiiri	Keruupumppu min.		%
			Keruupumppu max.		%
			Vapaajäähd.		%

► Huoltovalikko	► Laiteasetukset	► Sähkövastus	Käyttötapa		Vain luku
			Keruup.lt.raja sähköv.		°C
			Päälle		%
			Hystereesi		%
			Päälle 2		%
			Hystereesi 2		%
			Päälle 3		%
			Hystereesi 3		%
			Vahvistusp		
			Integraaliaika (Tn)		s
		► Lämm.käyt.vesi	Kiertov.pumppu		Off, On
		► Lämmityspiiri 1-3	► Hälytysrajat	Menov. lt. – HihgLimit	°C
				Menov. lt. - LowLimit	°C
				Huone lt. – HighLimit	°C
				Huone lt. – LowLimit	°C
			► Kesä / talvi asetus	Kesä/Talvi tila	Auto/lt., pvm., Kesä, Talvi
				Kesä/Talvi aikavak.	h
				Aloituspäivä	Vkonpäiväpvm
				Lopetuspäivä	Vkonpäiväpvm
				Nollaa ulkolämpötila	Kuittaa
			Huon.ent. komp.		Vain luku
			Huone vaikutus		K

**Huoltovalikko → Laiteasetukset**

► Huolto	► Laite	► Lisälämmönlähde	Käyttötapa			Vain luku
			Menov. It.			Vain luku
			Sähkövastus			Vain luku
			Lis.läm. käynnistyssignaali			Vain luku
			Lis.läm. ohjaussignaali			Vain luku
			► +Asetukset	► Menov. It	Yläraja	°C
					Alaraja	°C
				Ohj.tapa Läm. sähkövastus		Varalämpö, Rinnalla
				Järjestyksen vaihto		K28-K27, K27-K28

**Huoltovalikko → Tietol. yhteydet**

► Huoltovalikko	► Tietol.yhteydet	► Modbus module 1	Tila	Vain luku
			Kommunik.katkos	Vain luku
			+Kanava 1:	Vain luku
			Orja	Vain luku
			Orjan osoite	
			Baudinopeus	
			Pysäytysbitti	1,2
			Pariteetti	Parill., Pariton, Ei mitään
		► TCP/IP	DHCP	Aktiivinen/ Passiivinen
			IP address	
			Subnet mask	
			Default gateway	
			Preferred DNS server	
			Alternate DNS server	
	► Tiedot säätimestä	Aktivointiavain		
		Käyttötunnit		h
		Sisäinen lämpötila		°C
		Sarjanumero		Vain luku



D muutos 20201104 K10 LED poistettu

E muutos 17.3.2021; VHe; Taajari muutos



F muutos

A muutos 20180327 K10 HÄL.RELE

B muutos = B81, B85 RL POISTETTU

C muutos 20200117 Lämpivirtausvastus

# GERBWELL



### TEKNISET TIEDOT


KÄYTTÖJÄNNITE	Un 400 V
VIIRTA	In 3X16 A
OHJAUSJÄNNITE	U 5-24V AC DC
OHJAUSJÄNNITE	U 230V AC
IP-LUOKKA	IP 4X
MAKSIMI KÄYTTÖLÄMPÖTILA	35°C

ARIES 6  
SÄHKÖKESKUS

Suunn. Muu / 4.6.2021	Kokoonisuus	Sähköpostio	Työnumero
Piirt. 1/12	Lehti	Piirustusnumero	
Tark.		SÄH EL101	

D muutos  
 E muutos 17.3.2021; VHe; Taajori muutos  
 F muutos

A muutos  
 B muutos  
 C muutos



LÄPIMIRTAUSVASTUS


Gesamt Temperatur: 75°C  
 Connection: Vertical  
 Control Air: 10000 l/min  
 Control Water: 10000 l/min  
 Switching current: Max 16A  
 Type: 30VAC/1-8/1018

**GERBWELL**

ARES 6  
 PIIRIKAAVIO  
 VEDEN SÄHKÖLÄMMITIN

Suunn. / 4.6.2021	Kokonaissuus	Sähkösijoitus	Työnumero
Piirt. / 2/12	Piirustusnumero		
Tark.	SÄH EL101		

A muutos		D muutos
B muutos		E muutos 17.3.2021; VHe; Taajari muutos
C muutos		F muutos



**GERBWELL**

ARIES 6  
PIIRIKAAVIO  
3G RELITIN

Suunn. Mu. / 4.6.2021	Kokonaissuus	Sähtöpositio	Työnumero
Piirt. Tark.	Lehti 3 / 12	Piirustusnumero	
SÄH EL101			

A muutos U1 ohjous 27.12.2019 VHe  
 B muutos  
 C muutos

D muutos  
 E muutos 17.3.2021; VHe; Taajari muutos  
 F muutos

**GERBWELL**



ARIES 6  
 PIIRIKAAVIO  
 PÄÄ- JA OHJAUSVRTAPIIRI

Suunn.  
 Mlu. /4.6.2021

Piirt.  
 Torik.


Kokoonaisuus  
 Lehti 4 / 12  
 Piiustusnumero  
**SÄH EL101**

Sätköpositio  
 Työnumero



D muutos  
 E muutos 17.3.2021; VHe; Taajori muutos  
 F muutos

A muutos  
 B muutos  
 C muutos



**GERBWELL**

ARIES 6  
 PIIRIKAAVIO


Suunn. /4.6.2021  
 Piirt. /5/12  
 Tark.

Kokonaisus

Sähkösijoitus

Työnumero

SÄH EL101




A muutos U1 ohjous 27.12.2019 vHe  
 B muutos  
 C muutos

D muutos  
 E muutos 17.3.2021; vHe; Taajeri muutos  
 F muutos



ARIES 6  
 SÄÄDIN

Suunn. M.Ju /4.6.2021	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt.	Lehti 6/12	Piirustusnumero	
Tark.		SÄH EL101	



D muutos  
E muutos 17.3.2021; VHe; Taa jori muutos  
F muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos


A muutos  
B muutos  
C muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos



ARIES 6  
LAAJENNUSMODUULIT

Suunn. M.Ju /4.6.2021	Kokonaisuus	Sähköspositio	Työnumero
Piirt. 7/12	Piiustusnumero		SÄH EL101
Tark.			



D muutos  
E muutos 17.3.2021; VHe; Taaajri muutos  
F muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos




ARIES 6  
LISÄVARUSTE  
2. LÄMMITYSPIIRIN OHJAUS

Suunn. M.Ju /4.6.2021  
Piirt.  
Tark.

Kokonaisuus  
Lehti 8/12  
Päivä

Sähköpositio  
Työnumero  
SÄH EL101






A muutos  
B muutos  
C muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos

**GEBWELL**


ARIES 6  
LAAJENUSMODUULI TC1.4  
KASKADI

Suunn. M.Ju /4.6.2021	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt.	Lehti 9/12	Piirustusnumero	
Tark.		SÄH	



A muutos  
B muutos  
C muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos




A muutos  
B muutos  
C muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos



T14 SISÄINEN VÄYLÄ:  
BAUD RATE = 19200  
PARITY = EVEN  
STOP BIT = 1

D muutos 20201104 K10 LED poistettu

E muutos



F muutos

A muutos 20180327 K10 HÄL.RELE

B muutos = B81, B85 RL POISTETTU

C muutos 20200117 Lämpivirtausvastus

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37



TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖJÄNNITE	Un 400 V
VIIRTA	In 3X20 A
OHJAUSSJÄNNITE	U 5-24V AC DC
OHJAUSSJÄNNITE	U 230V AC
IP-LUOKKA	IP 4X
MAKSIMI KÄYTTÖLÄMPÖTILA	35°C

**GERBWELL**


ARIES 12 LÄMPÖPUMPPU  
SÄHKÖKESKUS

Suunn. Mallu / 4.6.2021	Kokoonaisuus	Sähtökaapisto	Työnnumero
Piirt. 1/12	Lehti	Piirustusnumero	
Tark.		SÄH	

D muutos  
E muutos  
F muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos

**GERBWELL**




LÄMPÖLÄMMITIN

YLLÄKÄYTTÖ  
Gäsbild, Temperatur: 75°C  
Connection: Vertical  
Control Air: 10000  
Control Water: 5500  
Switching current: Max 16A  
Type: 30421-01/010

ARES 12 LÄMPÖPUMPPU  
PIIRIKAAVIO  
VEDEN SÄHKÖLÄMMITIN

Suunn. Muu / 4.6.2021	Kokonaissuus	Sähköpostio	Työnumero
Piirt. Tark.	Lehti 2 / 12	Piirustusnumero	
SÄHKÖ			

A muutos		D muutos
B muutos		E muutos
C muutos		F muutos



**GERBWELL**


ARIES 12 LÄMPÖPUMPPU  
PIIRIKAAVIO  
3G REITITIN

Suunn. Muu / 4.6.2021	Kokonaissuus	Sähköpostio	Työnumero
Piirt. Tark.	Lehti / 3 / 12	Piirustusnumero	
		<b>SÄH</b>	

A muutos U1 ohjous 27.12.2019 VHe  
 B muutos  
 C muutos

D muutos  
 E muutos  
 F muutos

**GERBWELL**



ARIES 12  
 Piirikaavio  
 PÄÄ- JA OHJAUSVRTAPIIRI

Suunn.  
 Mlu / 4.6.2021  
 Piirt.  
 Torik.

Kokoonisuus  
 Lehti 4 / 12  
 Piiustusnumero

Sähköpostiosoite  
 Työnumero

**SÄH**



D muutos

E muutos

F muutos


A muutos

B muutos

C muutos

400VAC, 50Hz

F10 230VAC, 50Hz



# GERBWELL

## ARIES 12 LÄMPÖPUMPPU PIIRIKAAVIO


Suunn. Muu. /4.6.2021  
Pirtti. /  
Tark.

Kokonaisuus  
Lehti' /5/11

Piirustusnumero  
**SÄH**

Sähköpostiosoite

Työnumero




A muutos U1 ohjous 27.12.2019 vHe  
 B muutos  
 C muutos



ARIES 12  
 SÄÄDIN

Suunn. M.Ju /4.6.2021	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt.	Lehti 6/12	Piirustusnumero	
Tark.		SÄH	




A muutos  
B muutos  
C muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos



ARIES 12  
LAAJENNUSMODUULIT

Suunn. M.Ju /4.6.2021	Kokonaisuus	Sähköspositio	Työnumero
Piirt.	Lehti 7/12	Piirustusnumero	
Tark.		<b>SÄH</b>	



A muutos  
B muutos  
C muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos

**GEBWELL**


ARIES 12  
LISÄVARUSTE  
2. LÄMMITYSPIIRIN OHJAUS

Suunn. M.Ju /4.6.2021  
Piirt.  
Tark.

Kokonaisuus  
Lehti 8/12

Sähköpositio  
Päivänumero  
SÄH

Työnumero




A muutos  
B muutos  
C muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos

**GEBWELL**

ARIES 12  
LAAJENUSMODUULI TC1.4  
KASKADI

Suunn. M.Ju /4.6.2021	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnnumero
Piirt.	Lehti 9/12	Piirustusnumero	
Tark.		<b>SÄH</b>	



D muutos  
E muutos  
F muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos




ARIES 12  
LÄÄJENNUSMODULI  
JÄÄHDYTYKS TC1.5

Suunn.  
M.Ju /4.6.2021  
Piirt.  
Tark.

Kokonaisuus  
Lehti  
10/12

Sähköpositio  
Piiustusnumero  
SÄH

Työnumero




A muutos  
B muutos  
C muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos


A muutos  
B muutos  
C muutos



T14 SISÄINEN VÄYLÄ:  
BAUD RATE = 19200  
PARITY = EVEN  
STOP BIT = 1



A muutos  
B muutos  
C muutos  
D muutos  
E muutos  
F muutos



**GEBWELL**

ARIES 12 C  
LAY-OUT


**TEKNISET TIEDOT**

JÄNNITE	Un 400 V
VIRTA	In 3X20 A
OHJAU SJÄNNITE	U S-24V AC DC
OHJAU SJÄNNITE	U 230V AC
IP-LUOKKA	IP 4X
MAX. LÄMPÖTILA	35°C

Suunn.	21.4.2021	Kokonaisuus	Sähköpostiosoite	Työnumero
Mie.		Lehti		
Piirt.	1/12	Piirustusnumero		
Tark.		SÄH EL102		

A muutos  
B muutos  
C muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos




**GEBWELL**

ARIES 12 C  
PIIRIKAAVIO  
VEDEN SÄHKÖLÄMMITIN

Suunn.	21.4.2021	Kokonaisuus	Sähköpostio	Työnumero
Piirt.		Lepiti		
Tark.	2/12	Piirustusnumero		
SÄHKÖ EL102				

A muutos  
B muutos  
C muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos



**GEBWELL**

ARIES 12 C  
PIIRIKAAVIO  
3G REITITIN

Suunn. Mie /21.4.2021	Kokonaisuus	Sähköpostio	Työnumero
Piirt. Torx.	Lepäti 3/12	Piirustusnumero	
SÄH EL102			

A muutos U1 ohjaus 27.12.2019 VHe  
 B muutos  
 C muutos



D muutos  
 E muutos  
 F muutos

**GEBWELL**


ARIES 12 C  
 Piirikoodivio  
 PÄÄ- JA OHJAUSVIRTAPIIRI

Suunn. /21.4.2021  
 Piirt. 4/12  
 Torx.  
 Kokonaissuus  
 Sähköpostiosoite  
 Työnumero

Piirustusnumero  
**SÄH EL102**



A muutos		D muutos
B muutos		E muutos
C muutos		F muutos




**GEBWELL**

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
R  
S  
T  
U  
V  
X  
Y  
Z  
1  
2

D muutos  
E muutos  
F muutos

A muutos  
B muutos  
C muutos




T14 SISÄINEN VÄYLÄ:  
BAUD RATE = 19200  
PARITY = EVEN  
STOP BIT = 1




ARIES 12 C  
Modbus  
SISÄINEN VÄYLÄ

Suunn. MJu /21.4.2021	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt.	Lehti 6 / 12	Piirustusnumero	
Tark.		SÄH EL102	



A muutos U1 ohjous 27.12.2019 VHe  
 B muutos  
 C muutos

D muutos  
 E muutos  
 F muutos




**GEBWELL**


ARIES 12 C  
LAAJENNUSMODUULI


Suunn. VHe /21.4.2021	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt.	Lehti 8/12	Piirustusnumero	
Tark.	SÄH EL102		






ARIES 12 C  
LISÄVARUSTE  
2/3 LÄMMITYSPIIRIN OHJAUS







A muutos  
B muutos  
C muutos

D muutos  
E muutos  
F muutos

**GEBWELL**

ARIES 12 C  
LISÄVARUSTE  
KÄYTTÖVEDEN SÄÄTÖRYHMÄ

Suunn.  
VHe /21.4.2021  
Piirt.  
Tark.

Kokonaisuus  
Lehti  
12/12

Sähköpositio  
Piiustusnumero  
SÄH EL102

Työnumero

**Gebwell Oy** (2008956-7)

Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta

puh 020 1230 800 | [info@gebwell.fi](mailto:info@gebwell.fi) | [www.gebwell.fi](http://www.gebwell.fi)

